



СВ - DOC - 640
07.02.2018

ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
РЕФ. № PPD 17-156

ОТНОСНО: Отговори на въпроси в открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „**Доставка на комплект измервателен клемен блок с клеми за медни проводници**“, реф. № PPD17-156

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото отговаряме на въпроси на потенциален участник в открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „**Доставка на комплект измервателен клемен блок с клеми за медни проводници**“, реф. № PPD17-156, както следва:

Въпрос №:1

В документ „Технически документация и спецификации“ на страница 6 в Технически изисквания за 3P+N триполюсен стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединител, размер 10x38 mm, точка 3.3.2.18 „Диапазон на сечение на присъединявания проводник“ с дадено от 2,5 до 10 mm² за Cu проводници, а на страница 7 в Общи технически параметри в точка 3.16 „Диапазон на сеченията на присъединяваните проводници“ е посочено min (0,5 до 25 mm²) за Cu/Al проводници. Дали е възможно да се участва с 3P+N триполюсен стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединител за сечения от 0,75 до 16 mm²?

Отговор:

Възложителят ще приеме предложения за триполюсен стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединител с параметри, както е посочено в таблица 3 „Общи технически параметри“, т. 3.16 относно „Диапазон на сеченията на присъединяваните проводници“.

Въпрос №:2

За 3P+N триполюсен стопяем цилиндричен предпазител-прекъсвач-разединители, може ли да се счита за еквивалент на стандарта БДС EN 60947-1:2007 следните стандарти IEC 60269-1:2009 или IEC 60269-2:2010

Отговор:

Стандартът БДС EN 60947-1:2007, е с наименование „Комутиационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2007)“, като същия се отнася за комутационни апарати, докато цитираните от Вас стандарти IEC 60269-1:2009 и IEC 60269-2:2010 се отнасят за „Стопяни предпазители за ниско напрежение“, поради което същите не могат да се считат за еквиваленти на стандарта БДС EN 60947-1:2007.

С УВАЖЕНИЕ:

РАЛИ МАНЧЕВ,
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИКОНСУЛТ НА
“ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВЪЛГАРИЯ” АД

