



СВ - ДОС - 654

26.01.2016г

ДО
ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С РЕФ. № РРС 15-128

Относно: Разяснения на възложителя по документацията за участие в открита процедура с предмет „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 кV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 кV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 кV в ПС „Боримечка“, доставка на материали, оборудване и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 кV в двете подстанции“, реф. № РРС 15-128

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С писмо вх. № СВ-ДОС-577/22.01.2016 г. е отправено следното искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура с предмет „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 кV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 кV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 кV в ПС „Боримечка“, доставка на материали, оборудване и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 кV в двете подстанции“, реф. № РРС 15-128:

Въпрос: Какво е съществуващото РТУ в ПС „Боримечка“?

На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), Ви даваме следния отговор:

Отговор: Съществуващото РТУ в ПС „Боримечка“ е на фирма ELVAC, което е видно и от запис на стр. 17, т. 3 "Изисквания към вторична комутация" към буква Г) ПС „БОРИМЕЧКА" 110/10,5/10,5 KV от Технически изисквания към строително-монтажните работи за изграждане на нова КЕЛ 110 KV и реконструкция на засегнатите енергийни обекти на раздел IV. Технически изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

С УВАЖЕНИЕ:


РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

