



CB - DOC - 965

02.03.2018

На вниманието на потенциалните участници в
открита процедура реф.№ PPD17- 152

ОТНОСНО: Провеждане на "открита" по вид процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на кабелни разпределителни шкафове”, реф. № PPD 17-152

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящето Ви уведомяваме, че при подготовката на офертата за "открита" по вид процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на кабелни разпределителни шкафове”, реф. № PPD 17-152, трябва да вземете в предвид отговори на получени въпроси от потенциални участници – Приложение 1 към настоящото писмо.

Приложение 1: Съгласно текста.

С УВАЖЕНИЕ,

РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД



Приложение 1

Въпрос 1:

„Заключващите устройства чия доставка са, на Възложителя или на Изпълнителя?“

Отговор: Заключващите устройства, описани в техническите спецификации, за обособена позиция 1 и обособена позиция 2, се доставят и монтират на отговорност на изпълнителя на поръчката.

Въпрос 2:

„Ако са задължение на Изпълнителя, моля да бъдем информирани за възприетата от възложителя фирма-производител на заключващи системи.“

Отговор:

Информация за текущите договори, склучени между възложителя и доставчици на заключващи системи, са публикувани в публичното пространство на адрес:

<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublicContracts.aspx?CompanyId=20808>.

Въпрос 3:

„В т. 4.6 Основи има изискване за скоби в което се казва:

г) Основите трябва да бъдат съоръжени с устройства на корозия метална шина с необходимите скоби за механично закрепване на присъединяваните кабели.

Въпросът е:

1. С какъв диаметър ще бъдат кабелите?

Диаметрите са необходими за да бъдат избрани подходящите за целта скоби“

Отговор:

Максималните сечения на присъединяваните кабели, в кабелните разпределителни шкафове, са със сечение 240 mm², което съответства приблизително на външен диаметър на кабела 56 mm.