



СВ - DOC - 3861

31.07.2015 г.

ДО

ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С РЕФ.№PPD 15 - 033

ОТНОСНО: Отговори на получени въпроси в открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на прекъсвачи ниско напрежение“ и реф. № PPD 15 – 033.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото отговаряме на въпрос на потенциален участник в открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на прекъсвачи ниско напрежение“ и реф. № PPD 15 – 033, както следва:

Въпрос 1: „На стр. 7/67 и стр. 12/67 от т. IV. 1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката за обособена позиция 1“ е вписан следният текст: „По искане на възложителя прекъсвачите трябва да бъдат доставени с адапторни планки, които са съобразени с присъединителните и габаритните размери на автоматичните прекъсвачи от серийте: A100, A1, A250, A2 и A2-400 съгласно табл. 1 и фиг. 1 по-долу, произвеждани от бившия ЕАЗ гр. Пловдив“
В публикуваната в профила на купувача техническа документация, обаче, гореспоменатите табл. 1 и фиг. 1 по- долу липсват! Липсва и отделна ценова таблица за адапторните планки. Моля за разяснения! ...“

Отговор 1: Цитираните от Вас адапторни планки не фигурират в т. III „Описание на обекта и предмета на поръчката“, следователно не са обект на доставка на „Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на прекъсвачи ниско напрежение“ и реф. №. PPD 15-033“.

В тази връзка таблица 1 и фигура 1, относящи се за адапторни планки за автоматични прекъсвачи, не са включени в т. IV „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката за обособена позиция 1“, както и ценова таблица за тяхното оферирание.

В допълнение към горното, не е необходимо да се изпълнява и т. 6 от таблиците относно „Изисквания към документацията и изпитванията“ от обособена позиция 1.

С УВАЖЕНИЕ:

АННА ЗАРЕВА,
УПЪЛНОМОЩЕНА ОТ УС
НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“АД

