


СВ - DOC - 5753

14. 11. 2014



ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
В ОБЩ. ПОРЪЧКА С РЕФ. № PPD 14 – 064

ОТНОСНО: Искане на разяснения по документация за участие в публична покана с предмет „Доставка на измервателни уреди за проверка качеството на доставяната ел.енергия в ЧЕЗ Разпределение България АД”, реф.№ PPD 14 – 064.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото изпращам отговори на получени въпроси към публична покана с предмет „Доставка на измервателни уреди за проверка качеството на доставяната ел.енергия в ЧЕЗ Разпределение България АД”, реф.№ PPD 14 – 064, както следва:

Въпрос 1: „В условията на търга не е изяснен брой на търсените прибори. В текстовете има противоречия“

Отговор 1: Броят на измервателните уреди се определя според предложената единична цена за уред от участника, до достигане на общата цена от 65000 лв. без ДДС съгласно условията от документацията.

Въпрос 2: „В техническите условия са записани категорично размери и тегло... Допустими ли са разумни отклонения от тези параметри.“

Отговор 2: Съгласно техническите изисквания, теглото на уредите не е фиксирано, а трябва да бъде в диапазона между 750 и 1000 грама. По отношение на размерите допустимите отклонения могат да бъдат в диапазона (-5) mm до (+5) mm;

Въпрос 3: „В същото време са дадени изисквания към измервания ток, който трябва да измерват гъвкавите датчици, но не сте написали минималния им вътрешен диаметър?“

Отговор 3: Размерите на вътрешният диаметър на гъвкавите токови датчици са в диапазона от 100-130 mm;

Въпрос 4: „От прочетените в техническите изисквания тегло и размери на описания прибор, не става ясно дали това са изискванията Ви за самия прибор или заедно с неговите аксесоари?“

Отговор 4: Теглото на измервателния уред не трябва да надвишава посочения диапазон като в него е включен пет проводен захранващ кабел заедно с кабелните накрайници. По отношение на размерите това са размери на самия уред без аксесоарите към него, като се вземе под внимание пояснението в отговор 2 по-горе;

Въпрос 5: „Не сте посочили уеб базираното приложение WebDator, с какви формати на файлове работи“

Отговор 5: Форматът на файловете да бъде от типа PQ1;

Въпрос 6: „Уточнете понятието „дългосрочно отбелязване/измерване“, за да можем да изберем оптималния капацитет памет, който определя цената, която е критерия за избиране на участника.“

Отговор 6: Капацитетът на паметта на уреда да бъде достатъчен за извършване на записи на всички характеристики на напрежението на електрическата енергия, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 50160 или еквивалент, и товарите за минимум 7 денонощия;

С УВАЖЕНИЕ:

АННА ЗАРЕВА,
УПЪЛНОМОЧЕНА ОТ УС
НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

