



СВ - ДОС - 2927  
04.07.2019

**ДО  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА  
В „ОТКРИТА“ ПО ВИД ПРОЦЕДУРА  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
С РЕФЕРЕНТЕН № PPD19-053**

*Относно: Отговор на постъпило запитване по „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови неупотребявани GSM/GPRS/3G модеми“, референтен № PPD19-053*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, бихме желали да направим следните разяснения по условията на процедурата:

**Въпрос № 1:**

Какъв вид електромери ще бъдат свързани с модемите?

**Отговор на въпрос № 1:**

Модемите ще се свързват основно към електромери Landis&Gyr и Actaris/Itron – статични четириквadrантни, директни и индиректни.

**Въпрос № 2:**

Техническа спецификация – № 3 Серийни интерфейси.

RS232 интерфейс, използван за свързване към електромера? Или за свързване към компютъра за конфигуриране? Ако за свързване към електромера, какъв трябва да бъде интерфейсът за свързване към компютъра за конфигуриране?

**Отговор на въпрос № 2:**

Интерфейс RS232 е за свързване към електромера. Задължително свързването с компютър трябва да бъде дистанционно през СИМ картата в модема и с възможност през RS232 и RS485.

**Въпрос № 3:**

Техническа спецификация – № 13 Антена: Антената с магнитна конзола (магнитна основа) трябва да е включена в комплекта, с минимум 2м кабел за връзка с модема – с усилващ коефициент минимум 3dB и със съединител тип FME.

Ще приеме ли възложителят решението със съединителя SMA?

**Отговор на въпрос № 3:**

Съгласно точка № 13 от ГЛАВА II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА от документацията за обществена поръчка, съединителят трябва да бъде тип FME.

**Въпрос № 4:**

Техническа спецификация – № 16 Монтаж на модема: Възможен демонтаж само след сваляне на пломбата.

Означава ли това отварянето на модемния корпус? Или деинсталиране на модема, т.е. отстраняване от DIN шина?

**Отговор на въпрос № 4:**

Демонтирането на модема трябва да става само след сваляне на пломба/и независимо от броя и разположението на капачите и независимо от начина на захващане – DIN шина или в три точки, посочено в точка № 16 от ГЛАВА II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

Информацията е  
заличена на основание  
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**С УВАЖЕНИЕ:**  
РАЛИ МАНЧЕВ

УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

