

Информацията е заличена съгласно
чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

Утвърждавам:

Виктор Стоячев

Упълномощен член на Управителния съвет на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Дата: 17.01.2020



ДОКЛАД

по чл. 60 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията във връзка с провеждане на „открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила“, реф. № PPD 19-038

ЧАСТ I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДА:

Настоящият Доклад е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) от комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-4873/ 12.07.2019г. на г-н Петър Холаковски – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, издадена на основание Решение № 19-038-1 от 29.05.2019 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за обявяване и провеждане на "открита" по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила“, реф. № PPD 19-038.

ЧАСТ II. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА:

Докладът отразява резултатите от работата на комисията, свързана с отварянето, разглеждането, оценяването и класирането на офертите, във връзка с провеждането на „открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила“, реф. № PPD 19-038, открита от Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с Решение №19-038-1 от 29.05.2019 г., изготвено по образец съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗОП.

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с изолация от поливинилхлорид САВТ-с/-ж 3x185 см / 95 см“.

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV“.

Обособена позиция № 3 с предмет: „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“.

Откритата процедура за сключване на рамковото споразумение е обявена чрез обявление, публикувано на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в Официален вестник на Европейския съюз на 03.06.2019 г. под номер 2019/S 105- 257318. На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки на 03.06.2019г. и са заведени под преписка № 01467-2019-0038. Документацията за участие е публикувана в профила на купувача на Възложителя на основание чл. 36а, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП също на 03.06.2019 г. Решението за откриване и обявлението за обществената поръчка са публикувани на основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП в профила на купувача на Възложителя на 03.06.2019 г. в самостоятелен раздел с № 124575.

ЧАСТ III. КОМИСИЯ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС:

Комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за представяне на оферти със Заповед № CD-ORD-4873/ 12.07.2019г. на г-н Петър Холаковски – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, със следните основни членове:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Теодора Ангелова - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Любомир Германов – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 2“, ДЕП, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/Старши, отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Резервни членове:

1. Евгени Станчев - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Атанас Танев - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Цветина Димитрова - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
6. Даниел Благоев - Ръководител ОЦ „Аварийна служба 3“, ДЕП, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
7. Благовеста Георгиева - Инженер РЕЕ, отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

състави и подписа на **10.01.2020г.** настоящия доклад, който отразява резултатите от работата на помощния орган на възложителя, във връзка с открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила“, реф. № PPD 19-038.

До момента на съставяне на настоящия доклад в състава на оценителната комисия не са настъпвали персонални промени, като тя се събра, заседава и извърши предвидените в закона действия по провеждане на обществената поръчка съгласно чл. 54, ал. 3 – ал. 5 от ППЗОП в своя основен състав, а именно: Анета Димитрова (в качеството ѝ на председател на комисията) и следните основни членове: Теодора Ангелова; Светлана Илиева; Любомир Германов и Найден Бонджев.

Преди да започнат своята работа по отваряне, разглеждане и оценка на офертите на участниците, всички членове на комисията декларираха липсата на основанията за отвод (липса на конфликт на интереси), като подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП в деня на включването им в работата на комисията. Декларациите са приложени (в оригинал) по преписката за провеждане на настоящата обществена поръчка.

Комисията извърши възложената ѝ дейност по отваряне, разглеждане и оценка на офертите, на свои заседания (открити или закрити, в съответствие с изискванията на закона и етапа от процедурата), на които присъстваха всичките ѝ членове. Резултатите и решенията, взети от комисията на проведените заседания, са документирани в нарочни протоколи, които също са подписани от всичките членове на комисията и съставляват приложения - неделима част от настоящия доклад. Същите са приложени в оригинал в досието на поръчката.

Въз основа на резултатите от прегледа и оценката на офертите, извършеното класиране по предварително обявения критерий за възлагане на поръчката, комисията изготви настоящия доклад за резултатите от своята работа, който се предава на възложителя за утвърждаване съгласно чл. 106 от ЗОП и за вземане на решение съобразно неговата компетентност.

ЧАСТ IV. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА:

В предварително обявения краен срок за подаване (получаване) на оферти, а именно до 16:30 часа на 11.07.2019 г., в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно представения и подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП са получени 17 (седемнадесет) броя запечатани непрозрачни опаковки (оферти), които са регистрирани по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. Вх. № CD-DOC - 8335/ 11.07.2019 г. в 09:26 часа от „ИКМЕ ЕКАБ“ С.А, VAT № RO 11703669, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: Румъния, гр. Букурещ 032982, ул. „Друмул интре Тарлале“ № 42, сектор 3, тел: 0040/762232267, 0040/212090100; факс: 0040/212561476, e-mail: dcojocar@icme.vionet.com; info@icme.vionet.gr; Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.

2. Вх. № CD-DOC - 8340/ 11.07.2019 г. в 10:15 часа от „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, ЕИК 816089204, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София – 1202, ул. "Георг Вашингтон" № 41, тел.: 02/917 60 10, факс: 02/954 94 18, e-mail: himremont@mb.bia-bg.com; Участва за обособени позиции №№1 и 2.

3. Вх. № CD-DOC - 8348/ 11.07.2019 г. в 10:53 часа от „КУКОВ И КО“ ООД, ЕИК 202507869, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив– 4000, ул. "Леди Странфорд" № 14, тел.: 0886/223292, факс: 032/330 552, e-mail: kukov.co@gmail.com; Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.

4. Вх. № CD-DOC - 8378/ 11.07.2019 г. в 13:24 часа от „ЕЛКАБЕЛ“ АД, ЕИК 102008573, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Бургас – 8000, ул. "Одрин" № 15, тел.: 056/813 625, факс: 056/810 274, e-mail: sales@elkabel.bg; Участва за обособени позиции №№1 и 2.

5. Вх. № CD-DOC - 8386/ 11.07.2019 г. в 14:30 часа от „ВАК 02“ ООД, ЕИК 131008947, със седалище и адрес на управление гр. Самоков – 2000, ул. „Христо Йончев“ № 7А и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 373, тел.: 02/978 54 55, факс: 02/992 84 54, e-mail: office@vak-02.com. Участва за обособени позиции №№1 и 2.

6. Вх. № CD-DOC - 8400/ 11.07.2019 г. в 15:50 часа от „ТИЛКОМ“ ООД, ЕИК 121871118, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1528, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 1, тел.: 02/979 97 50, факс: 02/979 97 71, e-mail: office@tilcom-bg.com. Участва за обособена позиция №1.

7. Вх. № CD-DOC - 8401/ 11.07.2019 г. в 15:51 часа от „ТИЛКОМ“ ООД, ЕИК 121871118, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1528, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 1, тел.: 02/979 97 50, факс: 02/979 97 71, e-mail: office@tilcom-bg.com. Участва за обособена позиция №2.

8. Вх. № CD-DOC - 8402/ 11.07.2019 г. в 15:53 часа от „ТИЛКОМ“ ООД, ЕИК 121871118, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1528, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 1, тел.: 02/979 97 50, факс: 02/979 97 71, e-mail: office@tilcom-bg.com. Участва за обособена позиция №3.

9. Вх. № CD-DOC - 8403/ 11.07.2019 г. в 15:56 часа от „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД, ЕИК 812231930, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас – 8000, Северна промишлена зона „Лозово“ и адрес за кореспонденция: гр. София - 1618, ж.к. „Бъкстон“, бл. 24, ниско тяло, тел.: 02/955 58 01, факс: 02/955 98 56, моб. тел. 0894/424 211, e-mail: capri@cablecommerce.bg; Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.

10. Вх. № CD-DOC - 8407/ 11.07.2019 г. в 16:11 часа от „ФИЛКАБ“ АД, с ЕИК: 115328801, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 92, тел.: 032/ 277 190, факс: 032/ 671 133, e-mail: office@filkab.com; Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.

11. Вх. № CD-DOC - 8409/ 11.07.2019 г. в 16:17 часа от „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, ЕИК 123728777, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора - 6000, ул. „Промислена“ № 1, складова база Нидея Ком, тел./ факс: 042/237 044, e-mail: nidea@abv.bg. Участва за обособена позиция №1.

12. Вх. № CD-DOC - 8410/ 11.07.2019 г. в 16:19 часа от „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, ЕИК 123728777, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора - 6000, ул. „Промислена“ № 1, складова база Нидея Ком, тел./ факс: 042/237 044, e-mail: nidea@abv.bg. Участва за обособена позиция №3.

13. Вх. № CD-DOC - 8411/ 11.07.2019 г. в 16:20 часа от „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 121163674, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1111, ул. „Николай Коперник“, бл. 225, тел./ факс: 02/958 58 69, e-mail: office.infoing@gmail.com. Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.

14. Вх. № CD-DOC - 8412/ 11.07.2019 г. в 16:20 часа от „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, ЕИК 123728777, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора - 6000, ул. „Промислена“ № 1, складова база Нидея Ком, тел./ факс: 042/237 044, e-mail: nidea@abv.bg. Участва за обособена позиция №2.

15. Вх. № CD-DOC - 8413/ 11.07.2019 г. в 16:22 часа от „МЕТРОНОМ“ ООД, ЕИК 121740608, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1000, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 250, вх.Г, ет. 3, ап.42, тел./факс: 02/822 44 97, e-mail: metronom1998@abv.bg. Участва за обособена позиция №2.

16. Вх. № CD-DOC - 8414/ 11.07.2019 г. в 16:22 часа от „МЕТРОНОМ“ ООД, ЕИК 121740608, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1000, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 250, вх.Г, ет. 3, ап.42, тел./факс: 02/822 44 97, e-mail: metronom1998@abv.bg. Участва за обособена позиция №3.

17. Вх. № CD-DOC - 8415/ 11.07.2019 г. в 16:23 часа от „МЕТРОНОМ“ ООД, ЕИК 121740608, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1000, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 250, вх.Г, ет. 3, ап.42, тел./факс: 02/822 44 97, e-mail: metronom1998@abv.bg. Участва за обособена позиция №1.

ЧАСТ V. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ:

Действията на комисията свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на офертите на участниците в процедурата са подробно разписани в протоколи от работата на комисията, неразделна част от настоящия доклад, както следва:

- Протокол № 1 от 12.07.2019 г.;
- Протокол № 2 от 20.08.2019 г. (по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП);
- Протокол № 3 от 29.08.2019 г.;
- Протокол № 4 от 20.11.2019 г.;
- Протокол № 5 от 06.12.2019 г.

ЧАСТ VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ:

В съответствие с предварително определения и обявен критерий за възлагане на поръчката: „най-ниска цена“, комисията извърши класиране на участниците, по обособени позиции, както следва:

А). За обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с изолация от поливинилхлорид САВТ-с/ж 3x185 см / 95 см “:

- 1-во място - „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с предложена обща стойност от 1 459 250,00 лв. без ДДС;
- 2-ро място - „ЕЛКАБЕЛ“ АД с предложена обща стойност от 1 537 120,00 лв. без ДДС;
- 3-то място - „ВАК 02“ ООД с предложена обща стойност от 1 903 850,00 лв. без ДДС.

Б). За обособена позиция № 2 с предмет: „ Доставка на алуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV “:

- 1-во място - „НИДЕЯ - КОМ“ ООД с предложена обща стойност от 1 345 734,00 лв. без ДДС;
- 2-ро място - „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с предложена обща стойност от 1 387 620,00 лв. без ДДС;
- 3-то място - „ЕЛКАБЕЛ“ АД с предложена обща стойност от 1 426 581,00 лв. без ДДС;
- 4-то място - „ВАК 02“ ООД с предложена обща стойност от 1 713 465,00 лв. без ДДС.

В). За обособена позиция № 3 с предмет: „ Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“

Няма допуснати участници.

ЧАСТ VII. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ:

VII.A. Комисията реши да допусне до оценка и класиране на офертите участниците по обособени позиции, както следва:

За Обособена позиция 1 – „Доставка на алуминиев кабел с изолация от поливинилхлорид САВТ-с/ж 3x185 см / 95 см“, участниците: „ЕЛКАБЕЛ“ АД, „ВАК 02“ ООД и „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

За Обособена позиция 2 – „Доставка на алуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV“, участниците: „ЕЛКАБЕЛ“ АД, „ВАК 02“ ООД, „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „НИДЕЯ - КОМ“ ООД,

тъй като техните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП отговарят на изискванията относно личното състояние и критериите за подбор, а офертите им отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и изискванията на ЗОП.

VII.B. На основание чл. 60, ал. 1, т. 5 от ППЗОП комисията прави предложение за отстраняване на следните участници от участие в процедурата:

1. „ИКМЕ ЕКАБ“ С.А, оферта Вх. № CD-DOC - 8335/ 11.07.2019 г. на основание чл 107, т. 5 от ЗОП, поради подаване на оферта, която не отговаря на условията за представяне, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условия по документацията за обществена поръчка, и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ във връзка с чл. 67, ал. 1 от ЗОП, непредставяне на изисквана от комисията информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване, като причините и мотивите за това са подробно изложени в Приложение № 2 – Протокол от 20.08.2019 г., и Приложение № 3 - Протокол от 29.08.2019 г., неразделна част от настоящия доклад.

2. „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, оферта Вх. № CD-DOC-8340/11.07.2019 г., на основание чл. 107, т. 1, предп.последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП. Представената оферта за обособени позиции №№1 и 2 е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за офертиране на стоки с определени характеристики, като причините и мотивите за това са подробно изложени в Приложение № 4 - Протокол от 20.11.2019 г., неразделна част от настоящия доклад.

3. „КУКОВ И КО“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC-8348/11.07.2019 г., на основание чл. 107, т. 1, предп.последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП. Представената оферта за обособени позиции №№1,

10. „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC-8410/11.07.2019 г., на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП. Представената оферта за обособена позиция №3 е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение за трета обособена позиция не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория, като причините и мотивите за това са подробно изложени в Приложение № 4 - Протокол от 20.11.2019 г., неразделна част от настоящия доклад.

11. „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC-8411/11.07.2019 г., на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП. Представената оферта за обособена позиция №3 е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение в частта за трета обособена позиция не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория, като причините и мотивите за това са подробно изложени в Приложение № 4 - Протокол от 20.11.2019 г., неразделна част от настоящия доклад.

12. „МЕТРОНОМ“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC-8415/11.07.2019 г., на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП. Представената оферта за обособена позиция №1 е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени технически и работни характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория, като причините и мотивите за това са подробно изложени в Приложение № 4 - Протокол от 20.11.2019 г., неразделна част от настоящия доклад.

13. „МЕТРОНОМ“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC-8413/11.07.2019 г., на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП. Представената оферта за обособена позиция №2 е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени технически и работни характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория, като причините и мотивите за това са подробно изложени в Приложение № 4 - Протокол от 20.11.2019 г., неразделна част от настоящия доклад.

14. „МЕТРОНОМ“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC-8414/11.07.2019 г., на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП. Представената оферта за обособена позиция №3 е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение в частта за трета обособена позиция не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени технически и работни характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория, като причините и мотивите за това са подробно изложени в Приложение № 4 - Протокол от 20.11.2019 г., неразделна част от настоящия доклад.

ЧАСТ VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:

Предвид извършеното класиране по обособени позиции, описано в Част VI по-горе, комисията предлага на възложителя в съответствие с чл. 60, ал. 1, т. 3 от ППЗОП и съгласно условията и изискванията на документацията за участие в обществената поръчка, да постанови решение по чл. 108, т. 2 от ЗОП за определяне на изпълнители по рамково споразумение за първа обособена позиция - на класираните от първо до трето място участници и за втора обособена позиция - на класираните от първо до четвърто място участници, и да сключи рамкови споразумения по предложените от тях цени и условия за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 60, ал. 1, т. 4 от ППЗОП комисията предлага: прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, в частта за обособена позиция № 3 с предмет: „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“. Правно основание за прекратяване - чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, предвид на това, че всички подадени оферти не отговарят на предварително обявените условия и са неподходящи, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, а именно:

не отговарят на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката, поставени от възложителя, като една от офертите е подадена от участник, за когото са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7, във вр., чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Констатациите, събраните доказателства, изводите и мотивите на оценителната комисия са обективирани в Протоколи – Приложение № 2 - № 4 към настоящия доклад.

ПРИЛОЖЕНИЯ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОКЛАДА:

Приложение № 1 – Протокол от 12.07.2019 г.;
Приложение № 2 – Протокол от 20.08.2019 г. (по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП);
Приложение № 3 – Протокол от 29.08.2019 г.;
Приложение № 4 – Протокол от 20.11.2019 г.;
Приложение № 5 – Протокол от 06.12.2019 г.

Настоящият доклад е съставен на 10.01.2020г. от назначената комисия за провеждане на поръчката и се подписва от всичките ѝ членове на същата дата, както следва:

КОМИСИЯ:

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Анета Димитрова

ЧЛЕНОВЕ:

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

1.

Теодора Ангелова

Светлана Илиева

3.

Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

Любомир Германов

Найден Бонджев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма изразени особени мнения от никой от членовете на комисията.

ПРОТОКОЛ №1
от 12.07.2019г.

по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 54, ал. 2 – ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, относно провеждане на „открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила“, реф. № PPD 19-038

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя и подписва от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 54, ал. 2 – ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 54, ал. 2 – ал. 5 от ППЗОП, които са извършени по време на открито заседание на комисията по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Действията на комисията, отразени в настоящия протокол, са извършени на 12.07.2019 г. и касаят провеждането на „открита процедура“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила“, реф. № PPD 19-038 по описа на възложителя. Откритата процедура за сключване на рамковото споразумение е обявена чрез обявление, публикувано на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОП в Официален вестник на Европейския съюз на 03.06.2019 г. под номер 2019/S 105- 257318. На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки на 03.06.2019г. и са заведени под преписка № 01467-2019-0038. Документацията за участие е публикувана в профила на купувача на Възложителя на основание чл. 36а, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП на 03.06.2019 г. Решението за откриване и обявлението за обществената поръчка са публикувани на основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП в профила на купувача на Възложителя на 03.06.2019 г. в самостоятелен раздел с № 124575.

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с изолация от поливинилхлорид САВТ-с/-ж 3x185 см / 95 см“.

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV“.

Обособена позиция № 3 с предмет: „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед № CD-ORD-4873/ 12.07.2019г. на г-н Петър Холаковски – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Теодора Ангелова - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Любомир Германов – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 2“, ДЕП, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/Старши, отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Резервни членове:

1. Евгени Станчев - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Атанас Танев - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

6. Даниел Благоев - Ръководител ОЦ „Аварийна служба 3“, ДЕП, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

7. Благовеста Георгиева - Инженер РЕЕ, отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

На основание чл. 54 от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, в състав: Анета Димитрова (в качеството ѝ на председател на комисията) и следните основни членове: Светлана Илиева; Теодора Ангелова; Найден Бонджев и Любомир Германов, започна работа в 10:00 часа на 12.07.2019 г. след получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

В работата на комисията за отваряне на получените оферти и оповестяване на съдържанието им, поради обективна невъзможност за изпълнение задълженията си в състава на комисията, на мястото на Найден Бонджев /определен за основен член на комисията/ се включи Благвеста Георгиева /определена за резервен член на комисията/. Извършената промяна в персоналия състав на оценителната комисия представлява временно заместване на основен от резервен член, в съответствие с издадената заповед на възложителя за определяне на състава на комисията и правомощията ѝ по провеждане на процедурата.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване, но присъстваха представители на участниците в откритата процедура, както следва:

1. Тихомир Сенков – упълномощен представител на участника „ЕЛКАБЕЛ“ АД;
2. Гергана Стоилова – упълномощен представител на участника „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД.

Упълномощените представители на участниците в откритата процедура, посочени по-горе, представиха пълномощни на комисията, в удостоверение на предоставената им представителна власт. Представените пълномощни са приложени към досието на поръчката, заедно с попълнения и подписан списък на присъстващите.

В предварително обявения краен срок за подаване (получаване) на оферти, а именно до 16:30 часа на 21.06.2019 г., в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно представения и подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП са получени 17 (седемнадесет) броя запечатани непрозрачни опаковки (оферти), които са регистрирани по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. Вх. № CD-DOC - 8335/ 11.07.2019 г. в 09:26 часа от „ИКМЕ ЕКАБ“ С.А, VAT № RO 11703669, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: Румъния, гр. Букурещ 032982, ул. „Друмул интре Тарлале“ № 42, сектор 3, тел: 0040/762232267, 0040/212090100; факс: 0040/212561476, e-mail: dcojocarui@icme.vionet.com; info@icme.vionet.gr; Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.
2. Вх. № CD-DOC - 8340/ 11.07.2019 г. в 10:15 часа от „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, ЕИК 816089204, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София -- 1202, ул. "Георг Вашингтон" № 41, тел.: 02/917 60 10, факс: 02/954 94 18, e-mail: himremont@mb.bia-bg.com; Участва за обособени позиции №№1 и 2.
3. Вх. № CD-DOC - 8348/ 11.07.2019 г. в 10:53 часа от „КУКОВ И КО“ ООД, ЕИК 202507869, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив– 4000, ул. "Леди Странгфорд" № 14, тел.: 0886/223292, факс: 032/330 552, e-mail: kukov.co@gmail.com; Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.
4. Вх. № CD-DOC - 8378/ 11.07.2019 г. в 13:24 часа от „ЕЛКАБЕЛ“ АД, ЕИК 102008573, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Бургас – 8000, ул. "Одрин" № 15, тел.: 056/813 625, факс: 056/810 274, e-mail: sales@elkabel.bg; Участва за обособени позиции №№1 и 2.
5. Вх. № CD-DOC - 8386/ 11.07.2019 г. в 14:30 часа от „ВАК 02“ ООД, ЕИК 131008947, със седалище и адрес на управление гр. Самоков – 2000, ул. „Христо Йончев“ № 7А и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Околовръстен път" № 373, тел.: 02/978 54 55, факс: 02/992 84 54, e-mail: office@vak-02.com. Участва за обособени позиции №№1 и 2.
6. Вх. № CD-DOC - 8400/ 11.07.2019 г. в 15:50 часа от „ТИЛКОМ“ ООД, ЕИК 121871118, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1528, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 1, тел.: 02/979 97 50, факс: 02/979 97 71, e-mail: office@tilcom-bg.com. Участва за обособена позиция №1.

7. Вх. № CD-DOC - 8401/ 11.07.2019 г. в 15:51 часа от „ТИЛКОМ“ ООД, ЕИК 121871118, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1528, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 1, тел.: 02/979 97 50, факс: 02/979 97 71, e-mail: office@tilcom-bg.com.
Участва за обособена позиция №2.
8. Вх. № CD-DOC - 8402/ 11.07.2019 г. в 15:53 часа от „ТИЛКОМ“ ООД, ЕИК 121871118, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1528, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 1, тел.: 02/979 97 50, факс: 02/979 97 71, e-mail: office@tilcom-bg.com.
Участва за обособена позиция №3.
9. Вх. № CD-DOC - 8403/ 11.07.2019 г. в 15:56 часа от „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД, ЕИК 812231930, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас – 8000, Северна промишлена зона „Лозово“ и адрес за кореспонденция: гр. София - 1618, ж.к. „Бъкстон“, бл. 24, ниско тяло, тел.: 02/955 58 01, факс: 02/955 98 56, моб. тел. 0894/424 211, e-mail: capri@cablecommerce.bg;
Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.
10. Вх. № CD-DOC - 8487/ 21.06.2019 г. в 16:11 часа от „ФИЛКАБ“ АД, с ЕИК: 115328801, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 92, тел.: 032/ 277 190, факс: 032/ 671 133, e-mail: office@filkab.com; Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.
11. Вх. № CD-DOC - 8409/ 11.07.2019 г. в 16:17 часа от „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, ЕИК 123728777, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора - 6000, ул. „Промислена“ № 1, складова база Нидея Ком, тел./ факс: 042/237 044, e-mail: nidea@abv.bg.
Участва за обособена позиция №1.
12. Вх. № CD-DOC - 8410/ 11.07.2019 г. в 16:19 часа от „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, ЕИК 123728777, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора - 6000, ул. „Промислена“ № 1, складова база Нидея Ком, тел./ факс: 042/237 044, e-mail: nidea@abv.bg. Участва за обособена позиция №3.
13. Вх. № CD-DOC - 8411/ 11.07.2019 г. в 16:20 часа от „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 121163674, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1111, ул. „Николай Коперник“, бл. 225, тел./ факс: 02/958 58 69, e-mail: office.infoing@gmail.com. Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.
14. Вх. № CD-DOC - 8412/ 11.07.2019 г. в 16:20 часа от „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, ЕИК 123728777, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора - 6000, ул. „Промислена“ № 1, складова база Нидея Ком, тел./ факс: 042/237 044, e-mail: nidea@abv.bg. Участва за обособена позиция №2.
15. Вх. № CD-DOC - 8413/ 11.07.2019 г. в 16:22 часа от „МЕТРОНОМ“ ООД, ЕИК 121740608, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1000, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 250, вх.Г, ет. 3, ап.42, тел./факс: 02/822 44 97, e-mail: metronom1998@abv.bg. Участва за обособена позиция №2.
16. Вх. № CD-DOC - 8414/ 11.07.2019 г. в 16:22 часа от „МЕТРОНОМ“ ООД, ЕИК 121740608, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1000, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 250, вх.Г, ет. 3, ап.42, тел./факс: 02/822 44 97, e-mail: metronom1998@abv.bg. Участва за обособена позиция №3.
17. Вх. № CD-DOC - 8415/ 11.07.2019 г. в 16:23 часа от „МЕТРОНОМ“ ООД, ЕИК 121740608, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1000, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 250, вх.Г, ет. 3, ап.42, тел./факс: 02/822 44 97, e-mail: metronom1998@abv.bg. Участва за обособена позиция №1.

След като се увери, че опаковките с офертите на всички участници са непрозрачни, запечатани, с ненарушена цялост и са подадени в срока, посочен в обявлението, комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпването им в деловодството на Възложителя.

При отварянето на всяка запечатана, непрозрачна опаковка за участие, комисията извърши следните действия:

- на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание, както и провери и установи наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“;
- на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото/ите предложение/я и плик/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“.
- Председателят на комисията предложи, на всеки присъстващ представител на участник, да подпише техническото/ите предложение/я и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертите на останалите участници. От направеното предложение се възползва следният присъстващ представител на участника „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД – г-жа Гертана Стоилова, която подписа пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всички останали участници в обществената поръчка, а също така подписа и документите (удостоверено с положен подпис), приложени в Техническите предложения на участниците, както следва:
 - ✓ На участника „ИКМЕ ЕКАБ“ С.А по първа, по втора и по трета обособена позиция;
 - ✓ На участника „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД по първа и по втора обособена позиция;
 - ✓ На участника „КУКОВ И КО“ ООД по първа и по втора и по трета обособена позиция;
 - ✓ На участника „ЕЛКАБЕЛ“ АД по първа и по втора обособена позиция;
 - ✓ На участника „ВАК 02“ ООД по първа и по втора обособена позиция;
 - ✓ На участника „ТИЛКОМ“ ООД по първа, по втора и по трета обособена позиция;
 - ✓ На участника „ФИЛКАБ“ АД по трета обособена позиция;
 - ✓ На участника „НИДЕЯ - КОМ“ ООД по трета обособена позиция;
 - ✓ На участника „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по трета обособена позиция;
 - ✓ На участника „МЕТРОНОМ“ ООД по втора обособена позиция.

След извършването на гореописаните действия на комисията по отношение и на последната запечатана непрозрачна опаковка (съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП), в 13.00 часа, приключи публичната част на заседанието на комисията, съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП.

Настоящият протокол е изготвен на 12.07.2019 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документираните по-горе действия, подписа протокола, както следва:

Комисия:
Председател: Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679
Анета Димитрова

Членове: Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679

1. Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679
Теодора Ангелова Светлана Илиева

3. Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679
Благовеста Георгиева Любомир Германов

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

ПРОТОКОЛ №2
от 20.08.2019г.

с констатации на оценителната комисия относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние, във връзка с участието им в „открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила“, реф. № PPD 19-038

РАЗДЕЛ I.

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) от комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-4873/ 12.07.2019г. на г-н Петър Холаковски – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, издадена на основание Решение № 19-038-1 от 29.05.2019 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за обявяване и провеждане на открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила“, реф. № PPD 19-038.

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с изолация от поливинилхлорид САВТ-с/ж 3x185 см / 95 см“.

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV“.

Обособена позиция № 3 с предмет: „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“.

Откритата процедура за сключване на рамковото споразумение е обявена чрез обявление, публикувано на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в Официален вестник на Европейския съюз на 03.06.2019 г. под номер 2019/S 105- 257318. На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки на 03.06.2019г. и са заведени под преписка № 01467-2019-0038. Документацията за участие е публикувана в профила на купувача на Възложителя на основание чл. 36а, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП също на 03.06.2019 г. Решението за откриване и обявлението за обществената поръчка са публикувани на основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП в профила на купувача на Възложителя на 03.06.2019 г. в самостоятелен раздел с № 124575.

В изпълнение на Заповед CD-ORD-4873/ 12.07.2019г. на г-н Петър Холаковски – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисия в състав:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Теодора Ангелова - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Любомир Германов – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 2“, ДЕП, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/Старши, отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Резервни членове:

1. Евгени Станчев - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Марияна Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Атанас Танев - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

6. Даниел Благоев - Ръководител ОЦ „Аварийна служба 3“, ДЕП, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

7. Благовеста Георгиева - Инженер РЕЕ, отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

състави и подписа на 20.08.2019 г. този протокол, който отразява констатациите на комисията относно съответствието на документите и информацията от офертите на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, във връзка с участието им в настоящата открита процедура за сключване на рамково споразумение.

Открита процедура за сключване на рамково споразумение, реф № PPD 19-038

В работата на комисията на първото ѝ по ред заседание на 12.07.2019 г., за отваряне на получените оферти и оповестяване на съдържанието им, поради обективна невъзможност за изпълнение на задълженията си в състава на комисията, на мястото на Найден Бонджев /определен за основен член на комисията/ се включи Благовеста Георгиева /определена за резервен член на комисията/. Извършената промяна в персоналия на оценителната комисия представлява временно заместване на основен от резервен член, в съответствие с издадената заповед на възложителя за определяне на състава на комисията и правомощията ѝ по провеждане на процедурата.

Основният член Найден Бонджев се включи в състава на комисията на 29.07.2019 г. по време на извършената на основание чл. 54, ал. 7 и ал. 8 от ППЗОП, проверка за наличие и редовност на съдържащите се в офертата на всеки участник документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, като преди това се запозна с всички извършени до момента действия на комисията, подписа и представи декларация за липса на конфликт на интереси.

РАЗДЕЛ II

На основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започна работа в 10:00 часа на 12.07.2019 г. след получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя. Председателят и членовете на комисията попълниха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване, но присъстваха представители на участниците в откритата процедура, както следва:

1. Тихомир Сенков – упълномощен представител на участника „ЕЛКАБЕЛ“ АД;
2. Гертана Стоилова – упълномощен представител на участника „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД.

Упълномощените представители на участниците в откритата процедура, посочени по-горе, представиха пълномощни на комисията, в удостоверение на предоставената им представителна власт. Представените пълномощни са приложени към досието на поръчката, заедно с попълнения и подписан списък на присъстващите.

В предварително обявения краен срок за подаване (получаване) на оферти, а именно до 16:30 часа на 11.07.2019 г., в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно представения и подписан протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП са получени 17 (седемнадесет) броя запечатани непрозрачни опаковки (оферти), които са регистрирани по реда на тяхното постъпване, както следва:

1. Вх. № CD-DOC - 8335/ 11.07.2019 г. в 09:26 часа от „ИКМЕ ЕКАБ“ С.А, VAT № RO 11703669, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: Румъния, гр. Букурещ 032982, ул. „Друмул интре Тарлале“ № 42, сектор 3, тел: 0040/762232267, 0040/212090100; факс: 0040/212561476, e-mail: dcjocaru@icme.vionet.com; info@icme.vionet.ro; Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.
2. Вх. № CD-DOC - 8340/ 11.07.2019 г. в 10:15 часа от „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, ЕИК 816089204, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София – 1202, ул. "Георг Вашингтон" № 41, тел.: 02/917 60 10, факс: 02/954 94 18, e-mail: himremont@mb.bia-bg.com; Участва за обособени позиции №№1 и 2.
3. Вх. № CD-DOC - 8348/ 11.07.2019 г. в 10:53 часа от „КУКОВ И КО“ ООД, ЕИК 202507869, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив– 4000, ул. "Леви Странгфорд" № 14, тел.: 0886/223292, факс: 032/330 552, e-mail: kukov.co@gmail.com; Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.
4. Вх. № CD-DOC - 8378/ 11.07.2019 г. в 13:24 часа от „ЕЛКАБЕЛ“ АД, ЕИК 102008573, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Бургас – 8000, ул. "Одрин" № 15, тел.: 056/813 625, факс: 056/810 274, e-mail: sales@elkabel.bg; Участва за обособени позиции №№1 и 2.
5. Вх. № CD-DOC - 8386/ 11.07.2019 г. в 14:30 часа от „ВАК 02“ ООД, ЕИК 131008947, със седалище и адрес на управление гр. Самоков – 2000, ул. „Христо Йончев“ № 7А и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Околовръстен път" № 373, тел.: 02/978 54 55, факс: 02/992 84 54, e-mail: office@vak-02.com. Участва за обособени позиции №№1 и 2.

6. Вх. № CD-DOC - 8400/ 11.07.2019 г. в 15:50 часа от „ТИЛКОМ“ ООД, ЕИК 121871118, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1528, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 1, тел.: 02/979 97 50, факс: 02/979 97 71, e-mail: office@tilcom-bg.com.
Участва за обособена позиция №1.
7. Вх. № CD-DOC - 8401/ 11.07.2019 г. в 15:51 часа от „ТИЛКОМ“ ООД, ЕИК 121871118, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1528, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 1, тел.: 02/979 97 50, факс: 02/979 97 71, e-mail: office@tilcom-bg.com.
Участва за обособена позиция №2.
8. Вх. № CD-DOC - 8402/ 11.07.2019 г. в 15:53 часа от „ТИЛКОМ“ ООД, ЕИК 121871118, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1528, район „Искър“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 1, тел.: 02/979 97 50, факс: 02/979 97 71, e-mail: office@tilcom-bg.com.
Участва за обособена позиция №3.
9. Вх. № CD-DOC - 8403/ 11.07.2019 г. в 15:56 часа от „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД, ЕИК 812231930, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас – 8000, Северна промишлена зона „Лозово“ и адрес за кореспонденция: гр. София - 1618, ж.к. „Бъкстон“, бл. 24, ниско тяло, тел.: 02/955 58 01, факс: 02/955 98 56, моб. тел. 0894/424 211, e-mail: capri@cablecommerce.bg;
Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.
10. Вх. № CD-DOC - 8487/ 21.06.2019 г. в 16:11 часа от „ФИЛКАБ“ АД, с ЕИК: 115328801, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: БЪЛГАРИЯ, гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 92, тел.: 032/ 277 190, факс: 032/ 671 133, e-mail: office@filkab.com; Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.
11. Вх. № CD-DOC - 8409/ 11.07.2019 г. в 16:17 часа от „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, ЕИК 123728777, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора - 6000, ул. „Промислена“ № 1, складова база Нидея Ком, тел./ факс: 042/237 044, e-mail: nidea@abv.bg. Участва за обособена позиция №1.
12. Вх. № CD-DOC - 8410/ 11.07.2019 г. в 16:19 часа от „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, ЕИК 123728777, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора - 6000, ул. „Промислена“ № 1, складова база Нидея Ком, тел./ факс: 042/237 044, e-mail: nidea@abv.bg. Участва за обособена позиция №3.
13. Вх. № CD-DOC - 8411/ 11.07.2019 г. в 16:20 часа от „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 121163674, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1111, ул. „Николай Коперник“, бл. 225, тел./ факс: 02/958 58 69, e-mail: office.infoing@gmail.com. Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.
14. Вх. № CD-DOC - 8412/ 11.07.2019 г. в 16:20 часа от „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, ЕИК 123728777, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора - 6000, ул. „Промислена“ № 1, складова база Нидея Ком, тел./ факс: 042/237 044, e-mail: nidea@abv.bg. Участва за обособена позиция №2.
15. Вх. № CD-DOC - 8413/ 11.07.2019 г. в 16:22 часа от „МЕТРОНОМ“ ООД, ЕИК 121740608, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1000, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 250, вх.Г, ет. 3, ап.42, тел./факс: 02/822 44 97, e-mail: metronom1998@abv.bg. Участва за обособена позиция №2.
16. Вх. № CD-DOC - 8414/ 11.07.2019 г. в 16:22 часа от „МЕТРОНОМ“ ООД, ЕИК 121740608, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1000, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 250, вх.Г, ет. 3, ап.42, тел./факс: 02/822 44 97, e-mail: metronom1998@abv.bg. Участва за обособена позиция №3.
17. Вх. № CD-DOC - 8415/ 11.07.2019 г. в 16:23 часа от „МЕТРОНОМ“ ООД, ЕИК 121740608, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1000, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 250, вх.Г, ет. 3, ап.42, тел./факс: 02/822 44 97, e-mail: metronom1998@abv.bg. Участва за обособена позиция №1.
След като се увери, че опаковките с офертите на всички участници са непрозрачни, запечатани, с ненарушена цялост и са подадени в срока, посочен в обявлението, комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпването им в деловодството на Възложителя.

При отварянето на всяка запечатана, непрозрачна опаковка за участие, комисията извърши следните действия:

- на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание, както и провери и установи наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“;
- на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото/ите предложение/я и плик/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“.
- Председателят на комисията предложи, на всеки присъстващ представител на участник, да подпише техническото/ите предложение/я и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертите на останалите участници. От направеното предложение се възползва следният присъстващ представител на участника „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД – г-жа Гергана Стоилова, която подписа пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всички останали участници в обществената поръчка, а също така подписа и документите (*удостоверено с положен подпис*), приложени в Техническите предложения на участниците, както следва:
 - ✓ На участника „ИКМЕ ЕКАБ“ С.А по първа, по втора и по трета обособена позиция;
 - ✓ На участника „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД по първа и по втора обособена позиция;
 - ✓ На участника „КУКОВ И КО“ ООД по първа, по втора и по трета обособена позиция;
 - ✓ На участника „ЕЛКАБЕЛ“ АД по първа и по втора обособена позиция;
 - ✓ На участника „ВАК 02“ ООД по първа и по втора обособена позиция;
 - ✓ На участника „ТИЛКОМ“ ООД по първа, по втора и по трета обособена позиция;
 - ✓ На участника „ФИЛКАБ“ АД по трета обособена позиция
 - ✓ На участника „НИДЕЯ - КОМ“ ООД по трета обособена позиция;
 - ✓ На участника „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по трета обособена позиция;
 - ✓ На участника „МЕТРОНОМ“ ООД по втора обособена позиция.

След извършването на гореописаните действия на комисията по отношение и на последната запечатана непрозрачна опаковка (съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП), в 13.00 часа, приключи публичната част на заседанието на комисията, съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП.

РАЗДЕЛ III.

Комисията продължи работата си на свое закрито работно заседание, проведено на 17.07.2019 г. и разгледа представените от участниците документи и информация, за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

В резултат на извършената, на основание чл. 54, ал. 7 и ал. 8 от ППЗОП, проверка за наличие и редовност на съдържащите се в офертата на всеки участник документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира следното:

1. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „ИКМЕ ЕКАБ“ С.А, VAT № RO 11703669. Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.

Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил:

I. Решение на Съвета на директорите на дружеството на англ.език (копие), превод от англ.език на Решението на Съвет на директорите (Решение № 8/15.04.2019 г., заверено за вярност копие), без име и подпис на преводач. Съгласно превода на решението Съвета на директорите одобрява участието на ICME ECAB S.A в търг на ЧЕЗ Разпределение България, реф. № PPD 19-038, и упълномощава г-н Тракадас Михаил (Генерален директор) да подпише всички необходими документи, свързани с участието в горечитирания търг, както и да подпише договор.

II. Представен е еЕЕДОП, подписан с ел.подпис от М. Еусебиу.

III. Представен е и превод от румънски език (без име и подпис на преводач) на Удостоверение за актуално състояние от 01.07.2019 г. Съгласно превода на бълг.език на Удостоверението за актуално състояние:

- Участникът е дружество с наименование ИКМЕ ЕКАБ АД.
- Правноорганизационна форма: акционерно дружество
- Съдържат се и следните данни:

1. За акционери юридически лица
2. За акционери физически лица – няма вписани
3. Упълномощани лица

- 3.1. L. Konstantinos, качество – управител, длъжност – председател, гражданство, сили – председател, дата на изтичане на мандата – 31.05.2019 г.
- 3.2. V. Ionnis, качество – управител, позиция – член на борда, гражданство, дата на изтичане на мандата – 31.05.2019 г.
- 3.3. В. Евангелос, качество – управител, позиция – член на борда, гражданство, дата на изтичане на мандата – 31.05.2019 г.,
- 3.4. Михайеску Анна Мария, качество – управител, гражданство, дата на изтичане на мандата – 31.05.2019 г.
- 3.5. Николайдис, качество – управител, длъжност – неотбелязана, гражданство, дата на изтичане на мандата – 31.12.2018 г.
- 3.6. Винделман Йохан, качество – управител, длъжност – неотбелязана, гражданство, дата на изтичане на мандата – 31.05.2019 г.
- 3.7. Алексисуалексиос, качество – управител, длъжност – неотбелязана, гражданство, дата на изтичане на мандата – 31.05.2019 г.,
- 3.8. Дарие Джордже, качество – управител, гражданство, сили – съгласно учредителен акт, дата на изтичане на мандата – 31.05.2019 г.
- 3.9. Андреополус Константинос, качество – управител, гражданство, дата на изтичане на мандата – 31.05.2019 г.
- 3.10. Микас Петрос, качество – управител, гражданство, дата на изтичане на мандата – 31.05.2019 г.
- 3.11. М. Еусебиу, качество – управител, гражданство, дата на изтичане на мандата – 31.05.2019 г.
- 3.12. Trakadas Michail, качество – упълномощен, длъжност – главен директор, гражданство, сили – подпис I-ви тип, срок на мандата - неотбелязан
- 3.13. Олан Рамона-Йоанй, качество – упълномощен, длъжност – икономически директор, сили – подпис, II-ри тип, срок на мандата - неотбелязан
- 3.14. М. Еусебиу, качество – упълномощен, длъжност – заместник главен директор, сили – подпис I-ви тип, срок на мандата – неотбелязан
- 3.15. Алексис Алексис, качество – упълномощен, длъжност – изпълнителен директор, гражданство, сили – подпис I-ви тип, срок на мандата – неотбелязан
- 3.16. Chatzidis Georgios, качество – упълномощен, длъжност – финансов директор, гражданство, сили – подпис I-ви тип, срок на мандата – неотбелязан
- 3.17. Минайос Йоанис, качество – упълномощен, длъжност – неотбелязана, гражданство, сили – подпис II-ри тип, заместник главен директор (финансово отделение)
- 3.18. Могйозос Радун-Шербан, качество – упълномощен, длъжност – неотбелязана, гражданство, сили: подпис II – operational financial manager, срок на мандат – неотбелязан
- 3.19. Марин Адриана, качество – упълномощен, гражданство, сили: подпис II-ри тип, началник финансово отделение, срок на мандата – неотбелязан
- 3.20. Упълномощени лица (юридически лица) – няма вписвания
- 3.21. Съдебни администратори/съдебни ликвидатор/ликвидатори (юридически лица) – няма вписвания
- 3.22. Попечител/специален попечител – няма вписвания
- 3.23. Цензори/Одители юридически лица – KPMG AUDIT SRL
- 3.24. Цензори/Одители физически лица
- 3.25. Основна дейност
- 3.26. Филиали/Клонове – няма вписвания
- 3.27. Второстепенни седалища/работни обекти
- 3.28. Предпазен конкордат – няма вписвания
- 3.29. Действия обхванати от чл. 21, б. е-й от Закон 26/1990
- 3.30. Финансово състояние за 2018

Комисията установи следните нередовности, несъответствия и липса на информация:

I. От данните в представения превод на удостоверението за актуално състояние не може безспорно да се установят лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП т.е., лицата, които представляват участника и които са членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който дружеството „ИКМЕ ЕКАБ“ С.А е вписано. За част от посочените в удостоверението за актуално състояние лица мандатът е изтекъл (отбелязан е мандат – 31.05.2019 г., или 31.12.2019 г) и не е ясно дали могат да представляват дружеството към датата на подаване на офертата, както и какви действия могат да извършват (в удостоверението за актуално състояние липсва информация относно действията, които могат да извършват като представители на дружеството). За други лица – не е посочен обема на представителната власт (в удостоверението за актуално състояние е посочен мандат – безсрочен, но не е ясно какви действия могат да извършват от името и за сметка на дружеството.),

както и дали са членове на управителни и/или надзорни органи или само представляват дружеството по пълномощие (съгласно упълномощаване).

Съгласно Закона за обществените поръчки обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, както и пълномощниците, т.е. тези лица следва да декларират в еЕЕДОП наличието или липсата на съответните обстоятелства и да подпишат еЕЕДОП с валиден ел.подпис.

II. В Представения еЕЕДОП, подписан с ел.подпис от М. Еусебиу:

1. Не е попълнена изискуемата информация в част II, Раздел В на ЕЕДОП „Обособени позиции“, а именно: Когато е приложимо, обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да подаде оферта. В поле „Отговор“, участникът не е посочил обособените позиции, за които участва. Тъй като видно от представените технически предложения, участникът участва за обособени позиции №№ 1, 2 и 3, то същият следва да попълни тази информация в поле „Отговор“.

2. Не е попълнена изискуемата информация в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: Информация за представителите на икономическия оператор, част: *Представителство, ако има такива: и част: Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):....*

3. Представения в офертата на участника еЕЕДОП е подписан с електронен подпис единствено и само от лицето Muthi Nicolale Eusebiu. Не са представени доказателства от страна на участника за прилагане разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.

Предвид изложеното участникът следва да представи следните документи и информация:

I. На основание чл. 40, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки:

Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП:

- а) всички лица, които представляват дружеството участник – съгласно националното законодателство на участника или представляват участника в настоящата процедура съгласно пълномощно
- б) всички лица, които са членове на управителни и надзорни органи на дружеството-участник
- в) Начин на представителство на дружеството-участник: следва да се посочи начина на представителство според актуално състояние/учредителен акт/устав или др. документ/и,

II. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: нов еЕЕДОП, попълнен в съответствие с изискванията на възложителя от документацията за участие и нормативните изисквания (включително попълнен с посочената по-горе, като непълнена, информация). Данните в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: Информация за представителите на икономическия оператор, част: Представителство, ако има такива: и част: *Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):....* следва да съответстват на данните в списъка по чл. 40, ал. 3 от ППЗОП. еЕЕДОП, следва да бъде подписан с ел.подпис от всяко едно от лицата, съгласно списъка, т.е. от всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 11 (в случай, че е приложимо) и чл. 40, ал. 1, т. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, както и от лицата по чл. 54, ал. 3 от ЗОП, които представляват участника в настоящата процедура съгласно упълномощаване (в случай, че е приложимо). еЕЕДОП може да се попълни и представи и при условията на чл. 41, ал. 1 и/или ал. 2 от ППЗОП.

2. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, ЕИК 816089204. Участва за обособени позиции №№1 и 2.

Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

По отношение на представените от участника „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД документи и информация, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с изискванията към личното състояние.

От участника не следва да се изискват и същият не следва да представя нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

3. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „КУКОВ И КО“ ООД, ЕИК 202507869. Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.
Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП. Участникът е представил и други документи – заверени копия от сертификати за въведена система за управление на качеството и околната среда.

По отношение на представените от участника „КУКОВ И КО“ ООД документи и информация, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с изискванията към личното състояние.

От участника не следва да се изискват и същият не следва да представя нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

4. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „ЕЛКАБЕЛ“ АД, ЕИК 102008573. Участва за обособени позиции №№1 и 2.

Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП. Представени са и други документи, свързани с декларирани в еЕЕДОП данни (заверени копия) – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията; сертификати за въведена система за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

По отношение на представените от участника „ЕЛКАБЕЛ“ АД документи и информация, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с изискванията към личното състояние.

От участника не следва да се изискват и същият не следва да представя нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

5. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „ВАК 02“ ООД, ЕИК 131008947. Участва за обособени позиции №№1 и 2.

Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

По отношение на представените от участника „ВАК 02“ ООД документи и информация, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с изискванията към личното състояние.

От участника не следва да се изискват и същият не следва да представя нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

6. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „ТИЛКОМ“ ООД, ЕИК 121871118, подадена за обособена позиция №1.

Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

По отношение на представените от участника „ТИЛКОМ“ ООД документи и информация, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с изискванията към личното състояние.

От участника не следва да се изискват и същият не следва да представя нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

7. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „ТИЛКОМ“ ООД, ЕИК 121871118, подадена за обособена позиция №2.

Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

По отношение на представените от участника „ТИЛКОМ“ ООД документи и информация, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с изискванията към личното състояние.

От участника не следва да се изискват и същият не следва да представя нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

8. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „ТИЛКОМ“ ООД, ЕИК 121871118, подадена за обособена позиция №3.

Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

По отношение на представените от участника „ТИЛКОМ“ ООД документи и информация, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с изискванията към личното състояние.

От участника не следва да се изискват и същият не следва да представя нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

9. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД, ЕИК 812231930. Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.

Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от управителя на дружеството – задължено лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП. В еЕЕДОП е описано, че дружеството се представлява по пълномощие от Гергана Стоилова. Представено е и нотариално заверено пълномощно рег. № 4936 на нотариус рег. № 199 на НК, район на действие – РС София. еЕЕДОП не е подписан от Гергана Стоилова, съгласно императивната разпоредба на чл. 54, ал. 3 от ЗОП, съответно за нея не са декларирани приложимите обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП.

Предвид изложеното на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, от участника следва да се изиска и същият следва да представя нов еЕЕДОП, подписан с валиден ел.подпис от Гергана Стоилова, с оглед отстраняване допуснатата в еЕЕДОП нередовност.

10. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „ФИЛКАБ“ АД, ЕИК 115328801. Участва за обособени позиции №№1, 2 и 3.

Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

По отношение на представените от участника „ФИЛКАБ“ АД документи и информация, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с изискванията към личното състояние, с изключение на следното: за периода от подаване на офертата до изготвяне на настоящия протокол е извършена промяна в съвета на директорите на дружеството. В състава на СД е включена Ст. Георгиева, която не е декларирала обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП в еЕЕДОП, съответно не е подписала еЕЕДОП с ел.подпис.

От участника на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП следва да се изискват и същият следва да представя нов еЕЕДОП, подписан с ел.подпис, с оглед отстраняване на констатираната нередовност.еЕЕДОП може да се представи и при условията на чл. 41, ал. 1 и/или ал. 2 от ППЗОП.

11. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, ЕИК 123728777, подадена за обособена позиция №1.

Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

По отношение на представените от участника „НИДЕЯ - КОМ“ ООД документи и информация, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с изискванията към личното състояние.

От участника не следва да се изискват и същият не следва да представя нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

12. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, ЕИК 123728777, подадена за обособена позиция №3.

Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

По отношение на представените от участника „НИДЕЯ - КОМ“ ООД документи и информация, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с изискванията към личното състояние.

13. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 121163674. Участва за обособени позиции №1, № 2 и № 3.

Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

По отношение на представените от участника „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД документи и информация, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с изискванията към личното състояние.

14. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, ЕИК 123728777, подадена за обособена позиция №2. Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

По отношение на представените от участника „НИДЕЯ - КОМ“ ООД документи и информация, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с изискванията към личното състояние.

15. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „МЕТРОНОМ“ ООД, ЕИК 121740608, подадена за обособена позиция №2.

Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

По отношение на представените от участника „МЕТРОНОМ“ ООД документи и информация, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с изискванията към личното състояние.

16. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „МЕТРОНОМ“ ООД, ЕИК 121740608, подадена за обособена позиция №3.

Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

По отношение на представените от участника „МЕТРОНОМ“ ООД документи и информация, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с изискванията към личното състояние.

17. По отношение на документите и информацията от опаковката с офертата на участника „МЕТРОНОМ“ ООД, ЕИК 121740608, подадена за обособена позиция №1.

Комисията се запозна с представените в опаковките с офертата на участника, документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и информацията, съдържаща се в тях, провери ги за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

По отношение на представените от участника „МЕТРОНОМ“ ООД документи и информация, комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовности или фактически грешки, нито несъответствия с изискванията към личното състояние.

РАЗДЕЛ IV.

Всички участници, за които в РАЗДЕЛ III от настоящия протокол е посочено, че на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП следва да представят нов еЕЕДОП и/или допълнителни документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, е необходимо да ги представят в срок до 5 работни дни в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за „открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „ Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и

обвивка с А1 жила“, реф. № PPD19-038. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Пликите с допълнителни документи следва да се представят в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на адрес: България, гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес център, не по-късно от 16:30 часа на деня, в който изтича 5-дневният срок. Срокът е определен в работни дни и се брои от първия работен ден, следващ деня на получаване на настоящия протокол.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол се изпраща до всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

След съставянето му, настоящият протокол се подписва без особени мнения от членовете на комисията, както следва:

Комисия:
Председател: [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
Анета Димитрова

Членове:
1. [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
Теодора Ангелова Светлана Илиева

3. [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
Найден Бонджев Любомир Германов

ПРОТОКОЛ №3
29.08.2019 г.

с констатации относно допълнително представените документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в „открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила“, реф. № PPD 19-038

В изпълнение на Заповед CD-ORD-4873/ 12.07.2019г. на г-н Петър Холаковски – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисия в състав:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Теодора Ангелова - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Любомир Германов – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 2“, ДЕП, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/Старши, отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

се събра на 29.08.2019 г. от 11:00 часа, за да разгледа представените на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП допълнителни документи от определените в протокола от 20.08.2019 г. участници в процедурата.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от 20.08.2019 г., който отразява констатациите на комисията относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в деня на публикуването му в профила на купувача - 20.08.2019 г., е изпратен и до всички участници.

От получения 29.08.2019 г. от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД протокол е видно, че пликове с надпис „Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за открита процедура за сключване на рамково споразумение с реф. № PPD 19-038 и предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила“, е получен в определения срок (до 16:30ч. на 28.08.2019 г.) от участниците:

- „ФИЛКАБ“ АД - вх.№ CD-DOC – 10146/23.08.2019г. в 09:19ч.;
- „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД - вх.№ CD-DOC 10313/27.08.2019г. в 12:46ч.;
- „ИКМЕ ЕКАБ“ С.А. - вх.№ CD-DOC-10323/27.08.2019г., в 15:18ч.

След като се увери, че получените от участниците, посочени по-горе, пликове с допълнителни документи са непрозрачни, запечатани и с ненарушена цялост, на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията, на свое закрито (за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ППЗОП) заседание, състояло се на 29.08.2019 г. в 11:00 часа пристъпи към отварянето им и разглеждането на съдържащите се в тях документи и информация.

Комисията установи:

I. За участника „ФИЛКАБ“ АД, ЕИК 115328801:

На основание Протокол № 2/20.08.2019 година и съгласно констатациите на комисията, участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП.

В еЕЕДОП е видно, че участникът е отстранил констатираните в Протокол № 2/20.08.2019 година нередовности и несъответствия, като същият е подписан с електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП, включително и от Ст. Георгиева, част от състава в съвета на директорите на дружеството.

II. За участника „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД, ЕИК 812231930:

На основание Протокол № 2/20.08.2019 година и съгласно констатациите на комисията, участникът е представил на оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП.

В еЕЕДОП е видно, че участникът е отстранил констатираните в Протокол № 2/20.08.2019 година нередовности и несъответствия, като същият е подписан с електронен подпис от Гергана Стоилова в съответствие с императивната разпоредба на чл. 54, ал. 3 от ЗОП.

III. За участника „ИКМЕ ЕКАБ“ С.А, VAT № RO 11703669:

На основание Протокол № 2/20.08.2019 година и съгласно констатациите на комисията, участникът е представил следното:

- 1/ пълномощно за осигуряване на електронен достъп и електронно подписан ЕЕДОП от г-н Михаил Тракадас, с което същият, в качеството си на Генерален директор на дружеството участник, упълномощава г-н Мутхи Николае Еусебио да подпише с електронен подпис ЕЕДОП от името на „ИКМЕ ЕКАБ“ С.А. (на англ.език и в превод на бълг.език);
- 2/ Извадка от протокол на съвета на директорите на дружеството, с който се упълномощават Михаил Тракадас или Мутхи Николае Еусебио да подписват всички документи, свързани с участие в цитираната по-горе процедура (на англ.език и в превод на бълг.език);
- 3/ Удостоверение от Национален търговски регистър -- офис на Районен съд Букурещ за актуално състояние на дружеството с приложен сертификат, непреведен документ и
- 4/ оптичен носител (CD) 1 (един) брой еЕЕДОП, където:
 - е попълнена изискуемата информация в част II, Раздел В на ЕЕДОП „Обособени позиции“;
 - отново непълнени данни в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел: Б: Информация за представителите на икономическия оператор;
 - подписан еЕЕДОП само от г-н Мутхи Еусебиу.

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията провери допълнително представените от участника „ИКМЕ ЕКАБ“ С.А. документи и еЕЕДОП за съответствие с изискванията към личното състояние, и установи:

Участникът не е представил коректно попълнен еЕЕДОП и така представеният еЕЕДОП не съответства на изискването на ЗОП и възложителя в еЕЕДОП да се декларират обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП от всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 и/или ал. 3 от ЗОП, съответно еЕЕДОП да бъде подписан от всички лица, представляващи дружеството и задължени съгласно чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП (арг. чл.41, ал. 2 от ЗОП). Участникът не е изпълнил алтернативно и условията на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, за да може да се приеме, че представения еЕЕДОП отговаря на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, съответно на изискванията на възложителя (раздел III. Указания за провеждане на процедурата и за изготвяне на документите за участие, част III.2. Указания за изготвяне на документите за участие, т. 2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки част от документацията) Лицата, които декларират обстоятелствата за личното състояние, съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП са определени в чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, като в случая при акционерно дружество това са лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон. От участника не е представена информация по чл. 40, ал. 3 от ППЗОП, изискана от оценителната комисия с Протокол № 2, предвид на което не може да се установи кои са задължените лица по чл. 54, ал. 2, съответно по чл. 54, ал. 3 от ЗОП. За участника еЕЕДОП е подписан от г-н Мутхи Еусебиу. Липсва информация и не са приложени доказателства, че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица

С оглед изложеното на основание чл 107, т. 5 от ЗОП, поради подаване на оферта, която не отговаря на условията за представяне, предвид на това, че не е представен еЕЕДОП, съгласно изискванията на възложителя, определени в документацията за участие (раздел III. Указания за провеждане на процедурата и за изготвяне на документите за участие, част III.2. Указания за изготвяне на документите за участие, т. 2.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки от документацията за участие), а именно: изискванията наличието или липсата на предвидените от възложителя обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП да се декларират от всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 и/или ал. 3 от ЗОП в цифрово подписан от всяко задължено лице Единен европейски документ за обществени поръчки (арг. чл. 67, ал. 1 и ал. 4 от ЗОП и чл. 41, ал. 2 от ППЗОП), съответно в еЕЕДОП подаден при условията на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, както и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗОП, поради това, че участникът не е представил изискваща се информацията относно поставените от възложителя изисквания към личното състояние, конкретно за задължените лица по чл. 54, ал. 2 и/или ал. 3 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП пряко приложими за тях, комисията предлага участникът да бъде отстранен. На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, участникът не следва да бъде допуснат до следващия етап на процедурата, а именно: разглеждане и оценка на техническото предложение на участника за съответствие с предварително обявените условия на възложителя съответно за обособена позиция № 1, за обособена позиция № 2 и за обособена позиция № 3, оферта вх. № CD-DOC-8335/ 11.07.2019г. Във връзка с констатираното в протокола от 20.08.2019 г. съответствие на документите, представени от част от участниците в процедурата с изискванията на ЗОП и тези на възложителя, и с оглед

констатациите, направени по-горе в настоящия протокол, комисията допуска до етап разглеждане на техническите предложения на участници в процедурата, по обособени позиции, както следва:

За обособена позиция № 1, с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с изолация от поливинилхлорид САВТ-с/-ж 3x185 см / 95 см“, участниците: „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, „КУКОВ И КО“ ООД, „ЕЛКАБЕЛ“ АД, „ВАК 02“ ООД, „ТИЛКОМ“ ООД, „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД, „ФИЛКАБ“ АД, „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „МЕТРОНОМ“ ООД;

За Обособена позиция № 2, с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV“, участниците: „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, „КУКОВ И КО“ ООД, „ЕЛКАБЕЛ“ АД, „ВАК 02“ ООД, „ТИЛКОМ“ ООД, „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД, „ФИЛКАБ“ АД, „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „МЕТРОНОМ“ ООД.

За Обособена позиция № 3, с предмет: „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm², участниците: „КУКОВ И КО“ ООД, „ТИЛКОМ“ ООД, „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД, „ФИЛКАБ“ АД, „НИДЕЯ - КОМ“ ООД, „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „МЕТРОНОМ“ ООД.

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 29.08.2019 г. на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП.

Протоколът е подписан от комисия в състав:

Комисия: Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679
Председател: Анета Димитрова

Членове: Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679
1. Теодора Ангелова Светлана Илиева

3. Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679
Найден Бонджев Любомир Германов

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

ПРОТОКОЛ № 4
от 20.11.2019г.

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП относно провеждане на „открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение, с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила“, реф. № PPD 19-038

РАЗДЕЛ I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя и подписва от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагането на ЗОП (ППЗОП).

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията по разглеждане на техническите предложения на участниците и проверка за съответствието им с предварително обявените условия на поръчката, предвидени в чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, които са извършени по време на закрито заседание на комисията, проведено на 20.11.2019 г. от 09.00 ч. и касаят провеждането на „открита процедура“ за сключване на рамково споразумение, с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила“, реф. № PPD 19-038.

РАЗДЕЛ III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед № CD-ORD-4873/ 12.07.2019г. на г-н Петър Холаковски - Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Теодора Ангелова - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Любомир Германов – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 2“, ДЕП, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/Старши, отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

РАЗДЕЛ IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията се запозна със съдържанието на техническите предложения от офертите на участниците, които са представили документи и информация относно личното състояние и критериите за подбор в съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за обществената поръчка и установи:

IV.1. За първа обособена позиция, с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с изолация от поливинилхлорид САВТ-с/ж 3x185 см / 95 см“;

IV.1.1. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“

АД:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „ЕЛКАБЕЛ“ АД – гр.Бургас, са налице следните несъответствия:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил изискуемото в документацията приложение – Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ – раздел II от документацията за участие на Възложителя.

Липсата на документи – Приложение № 1 към техническото предложение, в което да се посочи и потвърди изискваната от Възложителя информация за съответствие на стоките с параметрите на техническата спецификация в офертата, чието прилагане е задължително съгласно документацията за обществената поръчка, представлява несъответствие на техническото предложение с предварително обявените изисквания на възложителя. Липсата на документи по същество означава липса на информация по параметрите на стоката, и в този смисъл означава и несъответствие на стоките с изискванията на техническата спецификация. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването оферирани стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД до отваряне на ценовото му предложение в частта за първа обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участникът „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, оферта Вх. № CD-DOC - 8340/11.07.2019 г. в частта за обособена позиция 1 да бъде отстранен. Представената оферта в частта за първа обособена позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени технически и работни характеристики.

IV.1.2. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „КУКОВ И КО“ ООД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил, всички изискуеми приложения (документи), съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации“ от документацията, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „TF Kable Fabrika Kablova Zajecar“ Сърбия, са налице следните несъответствия:

- По т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, участникът не е представил списък на отделните изпитвания на български език.

- По отношение на изискването в т.3 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, участникът не е представил изискуемият Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типове изпитвания“.

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „ELKA d.o.o“ Хърватска, са налице следните несъответствия:

- По т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, участникът не е представил списък на отделните изпитвания на български език.

- По отношение на изискването в т.3 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, участникът не е представил изискуемият Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типове изпитвания“.

Липсата на документи, съгласно Приложение № 1 към техническото предложение, както и съгласно Приложение № 2 - Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации, конкретно на списък на отделните изпитвания на български език, и на сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория провела изпитванията, в офертата, чието прилагане е задължително, според документацията за обществената поръчка (Част V. Техническо предложение, Приложение № 2 и Раздел II. Технически спецификации и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, Таблица, параграф „Изисквания към документацията и изпитванията“ – изискването за сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела изпитванията), представлява несъответствие на техническото предложение с предварително обявените изисквания на възложителя. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и за подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за

обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването офертираните стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, удостоверени със съответни документи – протоколи от типови изпитвания, каталози, приложен списък на изпитванията от участника и/или трета страна и потвърдени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за първа обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „КУКОВ И КО“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC - 8348/ 11.07.2019 г. в частта за обособена позиция 1 да бъде отстранен. Представената оферта в частта за първа обособена позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за офертиране на стоки с определени характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/ акредитирана лаборатория.

IV.1.3. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ЕЛКАБЕЛ“ АД:

Участникът е представил Техническо предложение, което включва Предложение за участие (изготвено и попълнено по образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), с приложения № 1 - № 3 към него.

Техническото предложение на участника „ЕЛКАБЕЛ“ АД съдържа описание на предлаганото оборудване с изискуемите от възложителя параметри, като приложените документи са в съответствие с Техническата спецификация и изискванията за изпълнението, както и с документацията за обществената поръчка. Участникът е представил необходимите документи и информация, като по същество и по съдържание представеното техническо предложение на участника в частта за първа обособена позиция е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и отговаря на условията на Възложителя.

IV.1.4. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ВАК 02“ ООД:

Участникът е представил Техническо предложение, което включва Предложение за участие (изготвено и попълнено по образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), с приложения № 1 - № 3 към него.

Техническото предложение на участника „ВАК 02“ ООД съдържа описание на предлаганото оборудване с изискуемите от възложителя параметри, като приложените документи са в съответствие с Техническата спецификация и изискванията за изпълнението, както и с документацията за обществената поръчка. Участникът е представил необходимите документи и информация, като по същество и по съдържание представеното техническо предложение в частта за първа обособена позиция е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и отговаря на условията на Възложителя.

IV.1.5. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ТИЛКОМ“ ООД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил всички изискуеми в документацията приложения, съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации“, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „HES Hacilar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S.“ Турция, са налице следните несъответствия:

- По т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, участникът е предоставил Протокол №146181-04/12, който е издаден на турски език и не е придружен от превод на български език.

- По т.3 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, участникът не е приложил сертификат/акредитация на независима изпитвателна лаборатория, провеждаща типови изпитания.

На първо място представянето на документ - изпитвателен протокол №146181-04/12 по т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация без превод на български

език, води до невъзможност оценителната комисия да се запознае със съдържанието на документа, по същество означава липса на информация по параметрите на стоката, които се доказват с този документ и в този смисъл означава и несъответствие на стоките с изискванията на техническата спецификация. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място липсва документ, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към техническото предложение, конкретно сертификат/акредитация на независима изпитвателна лаборатория, което представлява несъответствие на техническото предложение от офертата на участника с предварително обявените изисквания на възложителя конкретно за офертиране на стоки с определени характеристики, удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и подадената оферта в частта за първа обособена позиция, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването офертираните стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за първа обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „ТИЛКОМ“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC - 8400/ 11.07.2019 г. за първа обособена позиция, да бъде отстранен. Представената оферта е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за офертиране на стоки с определени технически и работни характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория.

IV.1.6. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД:
Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил всички изискуеми в документацията приложения, съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации“, както и не е приложил надлежни доказателства за *декларираните технически данни и параметри на стоката*, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „Prysmian Cabluri si Sisteme S.A.“ Румъния, са налице следните несъответствия:

Участникът е представил технически листовки с каталожни данни от производителя, като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип САВТ 0,6/1 kV на производителя, от които е видно че:

- При поставено изискване в т. 3.8 "Цветова маркировка на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, токопроводимите жила да бъдат с цветове на изолацията съответно „Зелено-жълто, кафяво, черно и сиво“, в техническата листовка за кабел САВТ 0,6/1 kV, в раздел „ИЗОЛАЦИЯ“, подраздел „Идентификация ЖИЛА“, е записано „Черен, Син, Кафяв, Зелено-жълт“, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в т.3.8 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- При поставено изискване в т. 1.4 "Форма на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, основните и неутралното токопроводими жила да бъдат със секторна форма, в техническата листовка за кабел САВТ 0,6/1 kV, в раздел „Електрически данни“ и „Размерни данни“, е записано „3x185 SM + 95 RM“, означаващо, че формата на неутралното токопроводимо жило със сечение 95 mm² е кръгла вместо секторна, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в т.1.4 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

Видно от приложените документи – технически листовки с каталожни данни от производителя, не се доказва съответствие на декларираните технически данни на стоката с техническите спецификации т.е., офериранията стока не отговаря на техническите характеристики по Раздел II от документацията за обществената поръчка, в частта по т. 3.8. и т. 1.4. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „TF Kable Fabrika Kablova Zajecar“ Сърбия, са налице следните несъответствия:

- Участникът е приложил като доказателство към своето техническо предложение изпитвателен протокол № QS 00.17.03.00/01 за кабел тип „СABT-с-ж 3x185SM+95SM“, издаден на сръбски език и не е придружен с превод на български език.

- По отношение на изискването в т.3 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели СABT-с-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, участникът е предоставил сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001, вместо изискуемият Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания“.

На първо място представянето на документ - изпитвателен протокол № QS 00.17.03.00/01 по т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за кабел тип „СABT-с-ж 3x185SM+95SM“, без превод на български език, води до невъзможност оценителната комисия да се запознае със съдържанието на документа, по същество означава липса на информация по параметрите на стоката, които се доказват с този документ и в този смисъл означава и несъответствие на стоките с изискванията на техническата спецификация. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място липсва документ, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към техническото предложение, конкретно сертификат/акредитация на независима изпитвателна лаборатория, което представлява несъответствие на техническото предложение от офертата на участника с предварително обявените изисквания на възложителя конкретно за оферирание на стоки с определени характеристики, удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория. Приложеният сертификат за въведена система за управление на качеството не може да се приеме за сертификат/документ за акредитация на независима изпитвателна лаборатория. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложенто, за участника и подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването офериранията стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, повърдени с надлежни доказателства и удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за първа обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД, оферта Вх. CD-DOC - № 8403/11.07.2019 г. в частта за първа обособена позиция, да бъде отстранен. Представената оферта в частта за първа обособена позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени технически и работни характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория.

IV.1.7. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ФИЛКАБ“ АД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено по образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил всички изискуеми в документацията приложения, съгласно

Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации“, както и не е приложил надлежни доказателства за *декларираните технически данни и параметри на стоката*, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „Prysmian Cabluri si Sisteme S.A.“ Румъния, са налице следните несъответствия:

Участникът е представил технически листовки с каталожни данни от производителя, като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип САВТ 0,6/1 kV, от които е видно че:

- При поставено изискване в т. 3.8 “Цветова маркировка на токопроводимите жила” в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с AI секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, токопроводимите жила да бъдат с цветовете на изолацията съответно „Зелено-жълто, кафяво, черно и сиво“, в техническата листовка за кабел САВТ 0,6/1 kV, в раздел „ИЗОЛАЦИЯ“, подраздел „Идентификация ЖИЛА“, е записано „ Черен, Син, Кафяв, Зелено-жълт“, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в т.3.8 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- Съгласно изискване на възложителя в т. 1.4 “Форма на токопроводимите жила” в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с AI секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, основните и неутралното токопроводими жила следва да бъдат със секторна форма, а в техническата листовка с каталожни данни от производителя, представена от участника, за кабел САВТ 0,6/1 kV, в раздели „Електрически данни“ и „Размерни данни“, е записано „3x185 SM + 95 RM“, което означава, че формата на неутралното токопроводимо жило със сечение 95 mm² е кръгла вместо секторна, това от своя страна представлява несъответствие с изискването по т.1.4 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- По т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с AI секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, участникът не е представил списък на отделните изпитвания на български език.

На първо място видно от приложените документи – технически листовки с каталожни данни от производителя, не се доказва съответствие на декларираните технически данни на стоката с техническите спецификации т.е., офериранията стока не отговаря на техническите характеристики по Раздел II от документацията за обществената поръчка, в частта по т. 3.8. и т.1.4. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място липсва документ, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към техническото предложение, конкретно списък на отделните изпитвания на български език, което представлява несъответствие на техническото предложение от офертата на участника с предварително обявените изисквания на възложителя. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „ТТ Kabeli d.o.o.“ Босна и Херцеговина, са налице следните несъответствия:

- По т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с AI секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, участникът не е представил списък на отделните изпитвания на български език.

- По отношение на изискването в т.3 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с AI секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, участникът не е представил изискуемият Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания“.

Липсата на документи, съгласно Приложение № 1 към техническото предложение, както и съгласно Приложение № 2 - Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации, конкретно на списък на отделните изпитвания на български език, и на сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория провела изпитванията, в офертата, чието прилагане е задължително, според документацията за обществената поръчка (Част V. Техническо предложение, Приложение № 2 и Раздел

II. Технически спецификации и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, Таблица, параграф „Изисквания към документацията и изпитванията“ – изискването за сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела изпитванията), *представлява несъответствие на техническото предложение с предварително обявените изисквания на възложителя.* Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и за подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването офериранияте стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, повърдени с надлежни доказателства и удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за първа обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „ФИЛКАБ“ АД, оферта Вх. № CD-DOC - 8407/ 11.07.2019 г.в частта за обособена позиция 1 да бъде отстранен. Представената оферта в частта за първа обособена позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория.

IV.1.8. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „НИДЕЯ КОМ“ ООД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил всички изискуеми в документацията приложения, съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации“, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „ICME-ECAB S.A.“ Румъния, са налице следните несъответствия:

- По отношение на изискването в т.2 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с AI секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, участникът не е представил протоколи от типови изпитвания на български или английски език, проведени от независима изпитвателна лаборатория.

Липсата на документи, съгласно Приложение № 1 към техническото предложение, както и съгласно Приложение № 2 - Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации, конкретно протоколи от типови изпитвания на български или английски език, проведени от независима изпитвателна лаборатория, в офертата, чието прилагане е задължително, според документацията за обществената поръчка (Част V. Техническо предложение, Приложение № 2 и Раздел II. Технически спецификации и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, Таблица, параграф „Изисквания към документацията и изпитванията“, по същество означава липса на информация по параметрите на стоката, които се доказват с този документ и в този смисъл означава и несъответствие на стоките с изискванията на техническата спецификация. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и за подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването офериранияте стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, удостоверени чрез протоколи от типови изпитвания на български или английски език, проведени от независима изпитвателна лаборатория, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за първа обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „НИДЕЯ КОМ“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC - 8409/ 11.07.2019 г в частта за обособена позиция 1 да бъде отстранен. Представената оферта в частта за обособената позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория.

IV.1.9. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:

Участникът е представил Техническо предложение, което включва Предложение за участие (изготвено и попълнено по образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), с приложения № 1 - № 3 към него.

Техническото предложение на участника „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД съдържа описание на предлаганото оборудване с изискуемите от възложителя параметри, като приложените документи са в съответствие с Техническата спецификация и изискванията за изпълнението, както и с документацията за обществената поръчка.

Участникът е представил необходимите документи и информация, като по същество и по съдържание представеното техническо предложение в частта за първа обособена позиция е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и отговаря на условията на Възложителя.

IV.1.10. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „МЕТРОНОМ“ ООД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил всички изискуеми в документацията приложения, съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации“, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „TKT ltd“ Босна и Херцеговина, са налице следните несъответствия:

- По отношение на изискването в т.2 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, участникът не е представил списък на отделните изпитвания на български език.

- По отношение на изискването в т.4 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, участникът е представил като допълнително доказателство контролен документ № ОВ 8.3-L2/15.03.2015, издаден на сръбски език, който не е придружен от превод на български език.

На първо място липсва документ, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към техническото предложение, конкретно списък на отделните изпитвания на български език, което представлява несъответствие на техническото предложение от офертата на участника с предварително обявените изисквания на възложителя. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място представянето на документ - контролен документ № ОВ 8.3-L2/15.03.2015 по т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила 3x185/95 mm²“, без превод на български език, води до невъзможност оценителната комисия да се запознае със съдържанието на документа, по същество означава липса на информация по параметрите на стоката, които се доказват с този документ и в този смисъл означава и несъответствие на стоките с изискванията на техническата спецификация. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и за подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за

обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за първа обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „МЕТРОНОМ“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC - 8415/ 11.07.2019 г. в частта за първа обособена позиция, да бъде отстранен. Представената оферта за първа обособена позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени технически и работни характеристики, удостоверени със съответни документи, включително включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория.

IV.2. За втора обособена позиция, с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV“:

IV.2.1. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил изискуемото в документацията приложение – Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ – раздел II от документацията за участие на Възложителя.

Липсата на документи – Приложение № 1 към техническото предложение, в което да се посочи и потвърди изискваната от Възложителя информация за съответствие на стоките с параметрите на техническата спецификация в офертата, чието прилагане е задължително съгласно документацията за обществената поръчка, представлява несъответствие на техническото предложение с предварително обявените изисквания на възложителя. Липсата на документи по същество означава липса на информация по параметрите на стоката, и в този смисъл означава и несъответствие на стоките с изискванията на техническата спецификация. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването оферираните стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД до отваряне на ценовото му предложение в частта за втора обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участникът „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД, оферта Вх. № CD-DOC - 8340/11.07.2019 г. в частта за втора обособена позиция да бъде отстранен. Представената оферта в частта за обособена позиция 2 е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени технически и работни характеристики.

IV.2.2. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „КУКОВ И КО“ ООД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил, всички изискуеми приложения (документи), съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изискувани документи от Технически изисквания и спецификации“ от документацията, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „TF Kable Fabrika Kablova Zajeca“ Сърбия, са налице следните несъответствия:

- По т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²“, участникът не е представил списък на отделните изпитвания на български език.
- По отношение на изискването в т.3 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²“, участникът не е представил изискуемият Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания“.

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „ELKA d.o.o“ Хърватска, са налице следните несъответствия:

- По т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²“, участникът не е представил списък на отделните изпитвания на български език.
- По отношение на изискването в т.3 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²“, участникът не е представил изискуемият Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания“.

Липсата на документи, съгласно Приложение № 1 към техническото предложение, както и съгласно Приложение № 2 - Изискувани документи от Технически изисквания и спецификации, конкретно на списък на отделните изпитвания на български език, и на сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория провела изпитванията, в офертата, чието прилагане е задължително, според документацията за обществената поръчка (Част V. Техническо предложение, Приложение № 2 и Раздел II. Технически спецификации и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, Таблица, параграф „Изисквания към документацията и изпитванията“ – изискването за сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела изпитванията), представлява несъответствие на техническото предложение с предварително обявените изисквания на възложителя. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и за подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването офериранияте стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, удостоверени със съответни документи – протоколи от типови изпитвания, каталози, приложен списък на изпитванията от участника и/или трета страна и потвърдени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за втора обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл.последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „КУКОВ И КО“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC - 8348/ 11.07.2019 г. в частта за обособена позиция 2 да бъде отстранен. Представената оферта в частта за втора обособена позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени характеристики, удостоверени със съответни документи и потвърдени от независима сертифицирана/ акредитирана лаборатория.

IV.2.3. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ЕЛКАБЕЛ“ АД:

Участникът е представил Техническо предложение, което включва Предложение за участие (изготвено и попълнено по образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), с приложения № 1 - № 3 към него.

Техническото предложение на участника „ЕЛКАБЕЛ“ АД съдържа описание на предлаганото оборудване с изискуемите от възложителя параметри, като приложените документи са в съответствие с Техническата спецификация и изискванията за изпълнението, както и с документацията за обществената поръчка.

Участникът е представил необходимите документи и информация, като по същество и по съдържание представеното техническо предложение на участника в частта за втора обособена позиция е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и отговаря на условията на Възложителя.

IV.2.4. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ВАК 02“ ООД:

Участникът е представил Техническо предложение, което включва Предложение за участие (изготвено и попълнено по образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), с приложения № 1 - № 3 към него.

Техническото предложение на участника „ВАК 02“ ООД съдържа описание на предлаганото оборудване с изискуемите от възложителя параметри, като приложените документи са в съответствие с Техническата спецификация изискванията за изпълнението, както и с документацията за обществената поръчка. Участникът е представил необходимите документи и информация, като по същество и по съдържание представеното техническо предложение в частта за втора обособена позиция е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и отговаря на условията на Възложителя.

IV.2.5. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ТИЛКОМ“ ООД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил всички изискуеми в документацията приложения, съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изискувани документи от Технически изисквания и спецификации“, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S.“ Турция, са налице следните несъответствия:

- По т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²“, участникът е предоставил Протокол №146181-04/12, който е издаден на турски език и не е придружен от превод на български език.
- По т.3 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²“, участникът не е приложил сертификат/акредитация на независима изпитвателна лаборатория, провеждаща типови изпитания.

На първо място представянето на документ - изпитвателен протокол №146181-04/12 по т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация без превод на български език, води до невъзможност оценителната комисия да се запознае със съдържанието на документа, по същество означава липса на информация по параметрите на стоката, които се доказват с този документ и в този смисъл означава и несъответствие на стоките с изискванията на техническата спецификация. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място липсва документ, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към техническото предложение, конкретно сертификат/акредитация на независима изпитвателна лаборатория, което представлява несъответствие на техническото предложение от офертата на участника с предварително обявените изисквания на възложителя конкретно за офертиране на стоки с определени характеристики, удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и подадената оферта в частта за първа обособена позиция, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването офертираните стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за втора обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „ТИЛКОМ“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC - 8401/ 11.07.2019 г за втора обособена позиция, да бъде отстранен. Представената оферта е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени технически и работни характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория.

IV.2.6. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил всички изискуеми в документацията приложения, съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации“, както и не е приложил надлежни доказателства за *декларираните технически данни и параметри на стоката*, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „BORSAN KABLO ELEKTRİK AYDINLATMA A.S.” Турция, са налице следните несъответствия:

- Участникът е приложил като доказателство към своето техническо предложение изпитателен протокол №466430/04-19 за кабел YAVV 1x300 mm², който се различава конструктивно от заложените технически характеристики на кабела с четири токопроводими алуминиеви жила и с PVC изолация и проводник обвивка, представляващи обект на настоящата обществена поръчка, а именно едножилен кабел.

Видно от приложеният документ – изпитателен протокол, не се доказва съответствие на декларираните технически данни на стоката с техническите спецификации т.е., офериранията стока не отговаря на техническите характеристики по Раздел II от документацията за обществената поръчка, в частта за кабел YAVV 1x300 mm². Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „Prysmian Cabluri si Sisteme S.A.” Румъния, са налице следните несъответствия:

- Участникът е представил технически листовки като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип NAYY-J 0,6/1 kV на горепосочения в т.2.1 производител, от които е видно, че при поставено изискване в т. 1.2 “Конструкция на токопроводимите жила” в техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²”, основните и неутралното токопроводими жила да бъдат многожични, в техническата листовка за кабел тип NAYY-J 0,6/1 kV, в раздели „Електрически данни” и „Размерни данни”, е записано „3x185 SM + 95 RE”, означаващо, че конструкцията неутралното токопроводимо жило със сечение 95 mm² е плътна вместо многожична, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в т.1.2 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- Участникът е представил технически листовки като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип NAYY-J 0,6/1 kV на горепосочения в т.2.1 производител, от които е видно, че при поставено изискване в т. 1.4 “Форма на токопроводимите жила” в техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²”, основните и неутралното токопроводими жила да бъдат със секторна форма, в техническата листовка за кабел тип NAYY-J 0,6/1 kV, в раздели „Електрически данни” и „Размерни данни”, е записано „3x185 SM + 95 RE”, означаващо, че формата на неутралното токопроводимо жило със сечение 95 mm² е кръгла вместо секторна, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в т.1.4 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- Участникът е приложил като доказателство към своето техническо предложение изпитателен протокол №2503500-5220-0603/187670 за кабел тип NAYY-J, издаден на немски език и не е придружен с превод на български език.

На първо място от приложените документи – технически листовки с каталожни данни от производителя, като доказателства за декларираните от участника технически данни и параметри, не се доказва съответствие на декларираните технически данни на стоката с техническите спецификации т.е., офериранията стока не отговаря на техническите характеристики по Раздел II от документацията за обществената поръчка, в частта по т. 1.2. и т. 1.4. Констатираното несъответствие не може да бъдат

отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място представянето на документ - изпитвателен протокол №2503500-5220-0603/187670 за кабел тип NAYY-J по т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация без превод на български език, води до невъзможност оценителната комисия да се запознае със съдържанието на документа, по същество означава липса на информация по параметрите на стоката, които се доказват с този документ и в този смисъл означава и несъответствие на стоките с изискванията на техническата спецификация. Констатираното несъответствие не може да бъде отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „TF Kable Fabrika Kablova Zajecar“ Сърбия, са налице следните несъответствия:

- Участникът е приложил като доказателство към своето техническо предложение изпитвателен протокол №QS 00.17.03.00/01 за кабел тип NAYY-J 3x185SM/95SM, издаден на сръбски език и не е придружен с превод на български език.

- По отношение на изискването в т.3 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с AI жила 185/95 mm²“, участникът е предоставил сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001, вместо изискуемият Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания“.

На първо място представянето на документ - изпитвателен протокол № QS 00.17.03.00/01 по т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за кабел тип NAYY-J 3x185SM/95SM, без превод на български език, води до невъзможност оценителната комисия да се запознае със съдържанието на документа, по същество означава липса на информация по параметрите на стоката, които се доказват с този документ и в този смисъл означава и несъответствие на стоките с изискванията на техническата спецификация. Констатираното несъответствие не може да бъде отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място липсва документ, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към техническото предложение, конкретно сертификат/акредитация на независима изпитвателна лаборатория, което представлява несъответствие на техническото предложение от офертата на участника с предварително обявените изисквания на възложителя конкретно за офертиране на стоки с определени характеристики, удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория. Приложеният сертификат за въведена система за управление на качеството не може да се приеме за сертификат/документ за акредитация на независима изпитвателна лаборатория. Констатираното несъответствие не може да бъде отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването офертираните стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, повърдени с надлежни доказателства и удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за втора обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл.последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД, оферта Вх. CD-DOC - № 8403/11.07.2019 г. в частта за втора обособена позиция, да бъде отстранен. Представената оферта в частта за втора обособена позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за офертиране на стоки с определени технически и работни характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория.

IV.2.7. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ФИЛКАБ“ АД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено по образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил всички изискуеми в документацията приложения, съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации“, както и не е приложил надлежни доказателства за декларираните технически данни и параметри на стоката, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „Prysmian Cabluri si Sisteme S.A.” Румъния, са налице следните несъответствия:

- Участникът е представил технически листовки с каталожни данни от производителя, като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип NAYY-J 0,6/1 kV на горепосочения в т.3.1 производител, от които е видно, че при поставено изискване в т. 1.2 “Конструкция на токопроводимите жила” в техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²”, основните и неутралното токопроводими жила да бъдат многожични, в техническата листовка за кабел тип NAYY-J 0,6/1 kV, в раздели „Електрически данни” и „Размерни данни”, е записано „3x185 SM + 95 RE”, означаващо, че конструкцията неутралното токопроводимо жило със сечение 95 mm² е плътна вместо многожична, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в т.1.2 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- Участникът е представил технически листовки с каталожни данни от производителя, като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип NAYY-J 0,6/1 kV на горепосочения в т.3.1 производител, от които е видно, че при поставено изискване в т. 1.4 “Форма на токопроводимите жила” в техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²”, основните и неутралното токопроводими жила да бъдат със секторна форма, в техническата листовка за кабел тип NAYY-J 0,6/1 kV, в раздели „Електрически данни” и „Размерни данни”, е записано „3x185 SM + 95 RE”, означаващо, че формата на неутралното токопроводимо жило със сечение 95 mm² е кръгла вместо секторна, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в т.1.4 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- По т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията” към техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²”, участникът не е представил списък на отделните изпитвания на български език.

На първо място видно от приложените документи – технически листовки с каталожни данни от производителя, не се доказва съответствие на декларираните технически данни на стоката с техническите спецификации т.е., офертираната стока не отговаря на техническите характеристики по Раздел II от документацията за обществената поръчка, в частта по т. 1.2. и т. 1.4. Констатираното несъответствие не може да бъде отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място липсва документ, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към техническото предложение, конкретно списък на отделните изпитвания на български език, което представлява несъответствие на техническото предложение от офертата на участника с предварително обявените изисквания на възложителя. Констатираното несъответствие не може да бъде отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „ТТ Кабели д.о.о.” Босна и Херцеговина, са налице следните несъответствия:

- По т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията” към техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²”, участникът не е представил списък на отделните изпитвания на български език.

- По отношение на изискването в т.3 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията” към техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²”, участникът не е представил изискуемият Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания”.

Липсата на документи, съгласно Приложение № 1 към техническото предложение, както и съгласно Приложение № 2 - Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации, конкретно на списък на

отделните изпитвания на български език, и на сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория провела изпитванията, в офертата, чието прилагане е задължително, според документацията за обществената поръчка (Част V. Техническо предложение, Приложение № 2 и Раздел II. Технически спецификации и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, Таблица, параграф „Изисквания към документацията и изпитванията“ – изискването за сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела изпитванията), представлява несъответствие на техническото предложение с предварително обявените изисквания на възложителя. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и за подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването офертираните стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, повърдени с надлежни доказателства и удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за втора обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „ФИЛКАБ“ АД, оферта Вх. № СД-ДОС - 8407/ 11.07.2019 г.в частта за втора обособена позиция да бъде отстранен. Представената оферта в частта за обособената позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение в частта за втора обособена позиция не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за офертиране на стоки с определени характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория.

IV.2.8. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“

ООД:

Участникът е представил Техническо предложение, което включва Предложение за участие (изготвено и попълнено по образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), с приложения № 1 - № 3 към него.

Техническото предложение на участника „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД съдържа описание на предлаганото оборудване с изискуемите от възложителя параметри, като приложените документи са в съответствие с Техническата спецификация изискванията за изпълнението, както и с документацията за обществената поръчка.

Участникът е представил необходимите документи и информация, като по същество и по съдържание представеното техническо предложение в частта за втора обособена позиция е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и отговаря на условията на Възложителя.

IV.2.9. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „НИДЕЯ КОМ“ ООД:

Участникът е представил Техническо предложение, което включва Предложение за участие (изготвено и попълнено по образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), с приложения № 1 - № 3 към него.

Техническото предложение на участника „НИДЕЯ КОМ“ ООД съдържа описание на предлаганото оборудване с изискуемите от възложителя параметри, като приложените документи са в съответствие с Техническата спецификация изискванията за изпълнението, както и с документацията за обществената поръчка.

Участникът е представил необходимите документи и информация, като по същество и по съдържание представеното техническо предложение в частта за втора обособена позиция е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и отговаря на условията на Възложителя.

IV.2.10. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „МЕТРОНОМ“ ООД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил всички изискуеми в документацията приложения, съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации“, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „ТКТ ltd“ Босна и Херцеговина, са налице следните несъответствия:

- По отношение на изискването в т.2 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²“, участникът не е представил списък на отделните изпитвания на български език.

- По отношение на изискването в т.4 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²“, участникът е представил като допълнително доказателство контролен документ № ОВ 8.3-L2/15.03.2015, издаден на сръбски език, който не е придружен от превод на български език.

На първо място липсва документ, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към техническото предложение, конкретно списък на отделните изпитвания на български език, което представлява несъответствие на техническото предложение от офертата на участника с предварително обявените изисквания на възложителя. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място представянето на документ - контролен документ № ОВ 8.3-L2/15.03.2015 по т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели NAYY-J 0,6/1 (1,2) kV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила 185/95 mm²“, без превод на български език, води до невъзможност оценителната комисия да се запознае със съдържанието на документа, по същество означава липса на информация по параметрите на стоката, които се доказват с този документ и в този смисъл означава и несъответствие на стоките с изискванията на техническата спецификация. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и за подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за втора обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „МЕТРОНОМ“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC - 8413/ 11.07.2019 г. за втора обособена позиция, да бъде отстранен. Представената оферта за втора обособена позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирани на стоки с определени технически и работни характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/ акредитирана лаборатория.

IV.3. За трета обособена позиция, с предмет: „Доставка на алуминиеви кабели за недвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“;

IV.3.1. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „КУКОВ И КО“ ООД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил, всички изискуеми приложения (документи), съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации“ от документацията,

както и не е приложил надлежни доказателства за *декларираните технически данни и параметри на стоката*, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „TF Kable Fabrika Kablova Zajecar“ Сърбия, са налице следните несъответствия:

- Участникът е представил технически листовки с каталожни данни от производителя, като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип САВТ 0,6/1 kV на горепосочения в т.7.1 производител, от които е видно че:

При поставено изискване в точки 4.3 и 5.3 "Форма на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, токопроводимите жила да бъдат секторни, от техническата листовка с каталожни данни от производителя, за кабели 4x16 и 4x25 се вижда, че кабелите се произвеждат с кръгли токопроводими жила, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в точки 4.3 и 5.3 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- По т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, участникът не е представил списък на отделните изпитвания на български език.

- По отношение на изискването в т.3 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, участникът не е представил изискуемият Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания“.

На първо място видно от приложените документи – технически листовки с каталожни данни от производителя, не се доказва съответствие на декларираните технически данни на стоката с техническите спецификации т.е., офериранията стока не отговаря на техническите характеристики по Раздел II от документацията за обществената поръчка, в частта по т.4.3. и т.5.3. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място липсата на документи, съгласно Приложение № 1 към техническото предложение, както и съгласно Приложение № 2 - Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации, конкретно на списък на отделните изпитвания на български език, и на сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория провела изпитванията, *в офертата, чието прилагане е задължително, според документацията за обществената поръчка* (Част V. Техническо предложение, Приложение № 2 и Раздел II. Технически спецификации и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, Таблица, параграф „Изисквания към документацията и изпитванията“ – изискването за сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела изпитванията), *представлява несъответствие на техническото предложение с предварително обявените изисквания на възложителя*. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и за подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването офериранияте стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за трета обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „КУКОВ И КО“ ООД, оферта Вх. № СД-ДОС - 8348/ 11.07.2019 г. в частта за трета обособена позиция да бъде отстранен. Представената оферта в частта за трета обособена позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки; Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени характеристики, удостоверени със съответни документи и потвърдени от независима сертифицирана/ акредитирана лаборатория.

IV.3.2. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ТИЛКОМ“ ООД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил всички изискуеми в документацията приложения, съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение №2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации“, както и не е приложил надлежни доказателства за *декларираните технически данни и параметри на стоката*, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „ICME-ECAB S.A.“ Румъния, са налице следните несъответствия:

Участникът е представил технически листовки с каталожни данни от производител, като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип САВТ 0,6/1 kV на горепосочения в т.4.1 производител, от които е видно че:

- При поставено изискване в точки 4.2 и 5.2 "Конструкция на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с AI секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, основните и неутралното токопроводими жила да бъдат многожични, в техническата листовка за от техническата листовка с каталожни данни от производител за кабели 4x16 и 4x25 се вижда, че кабелите се произвеждат с пълни токопроводими жила, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в точки 4.2 и 5.2 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- При поставено изискване в точки 4.3 и 5.3 "Форма на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с AI секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, токопроводимите жила да бъдат секторни, от техническата листовка с каталожни данни от производител за кабели 4x16 и 4x25 се вижда, че кабелите се произвеждат с кръгли токопроводими жила, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в точки 4.3 и 5.3 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

Видно от приложените документи – технически листовки с каталожни данни от производителя, не се доказва съответствие на декларираните технически данни на стоката с техническите спецификации т.е., офертираната стока не отговаря на техническите характеристики по Раздел II от документацията за обществената поръчка, в частта по т.4.2., т.4.3., т.5.2. и т.5.3. Констатираните несъответствия не могат да бъдат отстранени при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „HES Hacilar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S.“ Турция, са налице следните несъответствия:

- По т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с AI секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, участникът е предоставил Протокол №146181-04/12, който е издаден на турски език и не е придружен от превод на български език.

- По т.3 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с AI секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, участникът не е приложил сертификат/акредитация на независима изпитвателна лаборатория, провеждаща типови изпитания.

На първо място представянето на документ - изпитвателен протокол №146181-04/12 по т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация без превод на български език, води до невъзможност оценителната комисия да се запознае със съдържанието на документа, по същество означава липса на информация по параметрите на стоката, които се доказват с този документ и в този смисъл означава и несъответствие на стоките с изискванията на техническата спецификация. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място липсва документ, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към техническото предложение, конкретно сертификат/акредитация на независима изпитвателна лаборатория, което представлява несъответствие на техническото предложение от офертата на участника с предварително

обявените изисквания на възложителя конкретно за оферирание на стоки с определени характеристики, удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „ТКТ ltd” Босна и Херцеговина, са налице следните несъответствия:

Участникът е представил технически листовки с каталожни данни от производител, като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип САВТ 0,6/1 kV на горепосочения в т.4.3 производител, от които е видно че:

- При поставено изискване в точки 4.3 и 5.3 "Форма на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²", токопроводимите жила да бъдат секторни, от техническата листовка с каталожни данни от производител за кабели САВТ 4x16 и 4x25 се вижда, че кабелите се произвеждат с кръгли токопроводими жила, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в точки 4.3 и 5.3 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

Видно от приложените документи – технически листовки с каталожни данни от производителя, не се доказва съответствие на декларираните технически данни на стоката с техническите спецификации т.е., офериранията стока не отговаря на техническите характеристики по Раздел II от документацията за обществената поръчка, в частта по т.4.3. и т.5.3. Констатираните несъответствия не могат да бъдат отстранени при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и подадената оферта в частта за първа обособена позиция, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването офериранияте стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за трета обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а" от ЗОП, участника „ТИЛКОМ" ООД, оферта Вх. № CD-DOC - 8402/ 11.07.2019 г. в частта за трета обособена позиция, да бъде отстранен. Представената оферта е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение в частта за трета обособена позиция не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени технически и работни характеристики, удостоверени със съответни документи и от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория.

IV.3.3. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „КАБЕЛКОМЕРС" ООД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образеца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил всички изискуеми в документацията приложения, съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката" и Приложение № 2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации", както и не е приложил надлежни доказателства за декларираните технически данни и параметри на стоката, а именно:

1.1 По отношение на техническата спецификация от раздел II на документацията за участие

В техническото предложение, Приложение № 1, участникът е променил първоначалните текстове на точки 4.3, 5.3, 6.3 и 7.3 от техническа спецификация на възложителя за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²", където по отношение на характеристика „Форма на токопроводимите жила", е добавено към оригиналния текст „или кръгла", докато Възложителят е изискал само и единствено „секторна". Т.е., налице е несъответствие в приложените таблици от Технически спецификации от раздел II от документацията за участие, което на настоящият етап от процедурата не може да бъде отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал.

13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение, което ЗОП забранява.

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „BORSAN KABLO ELEKTRIK AYDINLATMA A.S.” Турция, са налице следните несъответствия:

Участникът е представил технически листовки с каталожни данни от производител като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип САВТ 0,6/1 kV на горепосочения в т.1.2 производител, от които е видно че:

- При поставено изискване в точки 4.3, 5.3 и 6.3 "Форма на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²”, токопроводимите жила да бъдат секторни, от техническата листовка с каталожни данни от производител за кабели 4x16, 4x25 и 4x35 mm² се вижда, че кабелите се произвеждат с кръгли токопроводими жила, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в точки 4.3, 5.3 и 6.3 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

Видно от приложените документи – технически листовки с каталожни данни от производителя, не се доказва съответствие на декларираните технически данни на стоката с техническите спецификации т.е., оферираната стока не отговаря на техническите характеристики по Раздел II от документацията за обществената поръчка, в частта по т.4.3., т.5.3. и т.6.3. Констатираните несъответствия не могат да бъдат отстранени при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „Prysmian Cabluri si Sisteme S.A.” Румъния, са налице следните несъответствия:

Участникът е представил технически листовки с каталожни данни от производителя, като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип САВТ 0,6/1 kV на горепосочения в т.1.3 производител, от които е видно че:

- При поставено изискване в т. 3.8 "Цветова маркировка на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²”, токопроводимите жила да бъдат с цветове на изолацията съответно „Зелено-жълто, кафяво, черно и сиво”, в техническата листовка за кабел САВТ 0,6/1 kV, в раздел „ИЗОЛАЦИЯ”, подраздел „Идентификация ЖИЛА”, е записано „Черен, Син, Кафяв, Зелено-жълт”, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в т.3.8 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- При поставено изискване в точки 4.2 и 5.2 "Конструкция на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²”, основните и неутралното токопроводими жила да бъдат многожични, в техническата листовка за от техническата листовка за кабели 4x16 и 4x25 се вижда, че кабелите се произвеждат с плътни токопроводими жила, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в точки 4.2 и 5.2 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- При поставено изискване в точки 4.3, 5.3 и 6.3 "Форма на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²”, токопроводимите жила да бъдат секторни, от техническата листовка с каталожни данни от производителя за кабели 4x16, 4x25 и 4x35 се вижда, че кабелите се произвеждат с кръгли токопроводими жила, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в точки 4.3, 5.3 и 6.3 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- При поставено изискване в т. 12.4 "Форма на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²”, основните и неутралното токопроводими жила да бъдат със секторна форма, в техническата листовка за кабел САВТ 0,6/1 kV, в раздели „Електрически данни” и „Размерни данни”, е записано „3x240 SM + 120 RM”, означаващо, че формата на неутралното токопроводимо жило със сечение 95 mm² е кръгла вместо секторна, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в т.1.4 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

Видно от приложените документи – технически листовки с каталожни данни от производителя, не се доказва съответствие на декларираните технически данни на стоката с техническите спецификации т.е., оферираната стока не отговаря на техническите характеристики по Раздел II от документацията за обществената поръчка, в частта по т.3.8., 4.2., т.5.2., 4.3., 5.3., 6.3., 12.4. и т.1.4. Констатираните несъответствия не могат да бъдат отстранени при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във

връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „TF Kable Fabrika Kablova Zajecar“ Сърбия, са налице следните несъответствия:

- По отношение на изискването в т.3 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с AI секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, участникът е предоставил сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001, вместо изискуемият Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типове изпитвания“.

Липсва документ, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към техническото предложение, конкретно сертификат/акредитация на независима изпитвателна лаборатория, което представлява несъответствие на техническото предложение от офертата на участника с предварително обявените изисквания на възложителя конкретно за офертиране на стоки с определени характеристики, удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория. Приложеният сертификат за въведена система за управление на качеството не може да се приеме за сертификат/документ за акредитация на независима изпитвателна лаборатория. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването офертираните стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, повърдени с надлежни доказателства и удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за трета обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „КАБЕЛКОМЕРС“ ООД, оферта Вх. СД-ДОС - № 8403/11.07.2019 г. в частта за трета обособена позиция, да бъде отстранен. Представената оферта в частта за трета обособена позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за офертиране на стоки с определени технически и работни характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория.

IV.3.4. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ФИЛКАБ“ АД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено по образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил всички изискуеми в документацията приложения, съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации“, както и не е приложил надлежни доказателства за *декларираните технически данни и параметри на стоката*, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „Prysmian Cabluri si Sisteme S.A.“ Румъния, са налице следните несъответствия:

Участникът е представил технически листовки с каталожни данни от производителя, като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип САВТ 0,6/1 kV на горепосочения в т.5.1 производител, от които е видно че:

- При поставено изискване в т. 3.8 „Цветова маркировка на токопроводимите жила“ в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с AI секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, токопроводимите жила да бъдат с цветове на изолацията съответно „Зелено-жълто, кафяво, черно и сиво“, в техническата листовка за кабел САВТ 0,6/1 kV, в раздел „ИЗОЛАЦИЯ“, е записано „Черен, Син, Кафяв, Зелено-жълт“, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в т.3.8 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- При поставено изискване в точки 4.2 и 5.2 "Конструкция на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, основните и неутралното токопроводими жила да бъдат многожични, в техническата листовка за от техническата листовка за кабели 4x16 и 4x25 се вижда, че кабелите се произвеждат с плътни токопроводими жила, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в точки 4.2 и 5.2 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- При поставено изискване в точки 4.3, 5.3 и 6.3 "Форма на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, токопроводимите жила да бъдат секторни, от техническата листовка за кабели 4x16, 4x25 и 4x35 се вижда, че кабелите се произвеждат с кръгли токопроводими жила, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в точки 4.3, 5.3 и 6.3 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- При поставено изискване в т. 12.4 "Форма на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, основните и неутралното токопроводими жила да бъдат със секторна форма, в техническата листовка за кабел САВТ 0,6/1 kV, в раздели „Електрически данни“ и „Размерни данни“, е записано „3x240 SM + 120 RM“, означаващо, че формата на неутралното токопроводимо жило със сечение 95 mm² е кръгла вместо секторна, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в т.1.4 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- По т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, участникът не е представил списък на отделните изпитвания на български език.

На първо място видно от приложените документи –технически листовки с каталожни данни от производителя, не се доказва съответствие на декларираните технически данни на стоката с техническите спецификации т.е., офериранията стока не отговаря на техническите характеристики по Раздел II от документацията за обществената поръчка, в частта по т.3.8., т.4.2., т.5.2., т.4.3., т.5.3., т.6.3., т.12.4. и т.1.4. Констатираните несъответствия не могат да бъдат отстранени при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място липсва документ, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към техническото предложение, конкретно списък на отделните изпитвания на български език, което представлява несъответствие на техническото предложение от офертата на участника с предварително обявените изисквания на възложителя. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „ТТ Kabeli d.o.o.“ Босна и Херцеговина, са налице следните несъответствия:

Участникът е представил технически листовки с каталожни данни от производителя, като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип САВТ 0,6/1 kV на горепосочения в т.5.2 производител, от които е видно че:

- При поставено изискване в точки 4.3, 5.3 и 6.3 "Форма на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, токопроводимите жила да бъдат секторни, от техническата листовка за кабели 4x16, 4x25 и 4x35 се вижда, че кабелите се произвеждат с кръгли токопроводими жила, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в точки 4.3, 5.3 и 6.3 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- По т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, участникът не е представил списък на отделните изпитвания на български език.

- По отношение на изискването в т.3 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, участникът не е представил изискуемият Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания“.

На първо място видно от приложените документи –технически листовки с каталожни данни от производителя, не се доказва съответствие на декларираните технически данни на стоката с техническите

спецификации т.е., офериранията стока не отговаря на техническите характеристики по Раздел II от документацията за обществената поръчка, в частта по т.4.3, т.5.3 и т.6.3. Констатираните несъответствия не могат да бъдат отстранени при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място липсата на документи, съгласно Приложение № 1 към техническото предложение, както и съгласно Приложение № 2 - Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации, конкретно на списък на отделните изпитвания на български език, и на сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория провела изпитванията, в офертата, чието прилагане е задължително, според документацията за обществената поръчка (Част V. Техническо предложение, Приложение № 2 и Раздел II. Технически спецификации и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, Таблица, параграф „Изисквания към документацията и изпитванията“ – изискването за сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела изпитванията), представлява несъответствие на техническото предложение с предварително обявените изисквания на възложителя. Констатираното несъответствие не може да бъде отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и за подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването офериранияте стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, повърдени с надлежни доказателства и удостоверени от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за трета обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предп. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „ФИЛКАБ“ АД, оферта Вх. № CD-DOC-8407/ 11.07.2019 г.в частта за трета обособена позиция да бъде отстранен. Представената оферта в частта за обособената позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение в частта за трета обособена позиция не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория.

IV.3.5. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „НИДЕЯ КОМ“ ООД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образеца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил всички изискуеми в документацията приложения, съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации“, както и не е приложил надлежни доказателства за *декларираните технически данни и параметри на стоката*, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „ICME-ECAB S.A.“ Румъния, са налице следните несъответствия:

Участникът е представил технически листовки с каталожни данни от производителя, като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип САВТ 0,6/1 kV на горепосочения в т.б.1 производител, от които е видно че:

- При поставено изискване в точки 4.2 и 5.2 "Конструкция на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с А1 секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, основните и неутралното токопроводими жила да бъдат многожични, в техническата листовка за от техническата листовка с каталожни данни от производителя за кабели 4x16 и 4x25 се вижда, че кабелите се произвеждат с плътни токопроводими жила, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в точки 4.2 и 5.2 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- При поставено изискване в точки 4.3 и 5.3 "Форма на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, токопроводимите жила да бъдат секторни, от техническата листовка с каталожни данни от производителя за кабели 4x16 и 4x25 се вижда, че кабелите се произвеждат с кръгли токопроводими жила, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в точки 4.3 и 5.3 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- По отношение на изискването в т.2 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, участникът не е представил протоколи от типови изпитвания на български или английски език, проведени от независима изпитвателна лаборатория.

На първо място видно от приложените документи –технически листовки с каталожни данни от производителя, не се доказва съответствие на декларираните технически данни на стоката с техническите спецификации т.е., оферираният сток не отговаря на техническите характеристики по Раздел II от документацията за обществената поръчка, в частта по т.4.2., т.5.2., т.4.3. и т.5.3. Констатираните несъответствия не могат да бъдат отстранени при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място липсата на документ, съгласно Приложение № 1 към техническото предложение, както и съгласно Приложение № 2 - Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации, конкретно протоколи от типови изпитвания на български или английски език, проведени от независима изпитвателна лаборатория, в офертата, чието прилагане е задължително, според документацията за обществената поръчка (Част V. Техническо предложение, Приложение № 2 и Раздел II. Технически спецификации и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, Таблица, параграф „Изисквания към документацията и изпитванията“, по същество означава липса на информация по параметрите на стоката, които се доказват с този документ и в този смисъл означава и несъответствие на стоките с изискванията на техническата спецификация. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и за подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването оферираният сток да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, удостоверени чрез протоколи от типови изпитвания на български или английски език, проведени от независима изпитвателна лаборатория, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за трета обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл.последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „НИДЕЯ КОМ“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC - 8410/ 11.07.2019 г в частта за трета обособена позиция да бъде отстранен. Представената оферта в частта за трета обособена позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение за трета обособена позиция не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория.

IV.3.6. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил всички изискуеми в документацията приложения, съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации“, както и не е приложил надлежни доказателства за декларираните технически данни и параметри на стоката, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „ICME-ECAB S.A.” Румъния, са налице следните несъответствия:

Участникът е представил технически листовки с каталожни данни от производителя, като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип САВТ 0,6/1 kV на горепосочения в т.2.1 производител, от които е видно че:

- При поставено изискване в точки 4.2 и 5.2 "Конструкция на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²", основните и неутралното токопроводими жила да бъдат многожични, в техническата листовка за от техническата листовка за кабели 4x16 и 4x25 се вижда, че кабелите се произвеждат с плътни токопроводими жила, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в точки 4.2 и 5.2 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- При поставено изискване в точки 4.3 и 5.3 "Форма на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²", токопроводимите жила да бъдат секторни, от техническата листовка за кабели 4x16 и 4x25 се вижда, че кабелите се произвеждат с кръгли токопроводими жила, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в точки 4.3 и 5.3 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.

- По отношение на изискването в т.2 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията" към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²", участникът не е представил изискуемите протоколи от типови изпитвания на български или английски език, проведени от независима изпитвателна лаборатория.

На първо място видно от приложените документи –технически листовки с каталожни данни от производителя, не се доказва съответствие на декларираните технически данни на стоката с техническите спецификации т.е., офериранията стока не отговаря на техническите характеристики по Раздел II от документацията за обществената поръчка, в частта по т.4.2., т.5.2., т.4.3. и т.5.3. Констатираните несъответствия не могат да бъдат отстранени при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място липсата на документ, съгласно Приложение № 1 към техническото предложение, както и съгласно Приложение № 2 - Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации, конкретно протоколи от типови изпитвания на български или английски език, проведени от независима изпитвателна лаборатория, в офертата, *чието прилагане е задължително, според документацията за обществената поръчка* (Част V. Техническо предложение, Приложение № 2 и Раздел II. Технически спецификации и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, Таблица, параграф „Изисквания към документацията и изпитванията", по същество означава липса на информация по параметрите на стоката, които се доказват с този документ и в този смисъл означава и несъответствие на стоките с изискванията на техническата спецификация. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и за подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, в частта относно изискването офериранияте стоки да съответстват на определени в техническата спецификация параметри, удостоверени чрез протоколи от типови изпитвания на български или английски език, проведени от независима изпитвателна лаборатория, като комисията реши на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за трета обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а" от ЗОП, участника „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC - 8411/ 11.07.2019 г в частта за трета обособена позиция да бъде отстранен. Представената оферта в частта за трета обособена позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение в частта за трета обособена позиция не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за оферирание на стоки с определени характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/акредитирана лаборатория.

IV.3.7. По отношение на техническото предложение от офертата на участника „МЕТРОНОМ“ ООД:

Участникът е представил Предложение за участие (образец, съгласно част V. Техническо предложение към документацията за обществената поръчка), изготвено и попълнено съгласно образца, даден в документацията за обществената поръчка, но не е приложил всички изискуеми в документацията приложения, съгласно Приложение №1 „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Изисквани документи от Технически изисквания и спецификации“, както и не е приложил надлежни доказателства за *декларираните технически данни и параметри на стоката*, а именно:

В техническото предложение, в частта с производител на кабелите „TKT ltd“ Босна и Херцеговина, са налице следните несъответствия:

Участникът е представил технически листовки с каталожни данни от производителя, като доказателство за декларираните от него технически данни и параметри на предлаганите кабели тип САВТ 0,6/1 kV на горелосочения в т.1.3 производител, от които е видно че:

- При поставено изискване в точки 4.3, 5.3 и 6.3 "Форма на токопроводимите жила" в техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, токопроводимите жила да бъдат секторни, от техническата листовка с каталожни данни от производителя за кабели САВТ 4x16, 4x25 и 4x35 се вижда, че кабелите се произвеждат с кръгли токопроводими жила, което от своя страна представлява несъответствие с изискването в точки 4.3, 5.3 и 6.3 към техническата спецификация от документацията на Възложителя.
- По отношение на изискването в т.2 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, участникът не е представил списък на отделните изпитвания на български език.
- По отношение на изискването в т.4 към параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, участникът е представил като допълнително доказателство контролен документ № ОВ 8.3-L2/15.03.2015, издаден на сръбски език, който не е придружен от превод на български език.

На първо място видно от приложените документи –технически листовки с каталожни данни от производителя, не се доказва съответствие на декларираните технически данни на стоката с техническите спецификации т.е., офертираната стока не отговаря на техническите характеристики по Раздел II от документацията за обществената поръчка, в частта по т.4.3, т.5.3. и т.6.3. Констатираните несъответствия не могат да бъдат отстранени при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На второ място липсва документ, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 към техническото предложение, конкретно списък на отделните изпитвания на български език, което представлява несъответствие на техническото предложение от офертата на участника с предварително обявените изисквания на възложителя. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

На трето място представянето на документ - контролен документ № ОВ 8.3-L2/15.03.2015 по т.2 от параграф „Изискване към документацията и изпитванията“ към техническата спецификация за „Кабели САВТ-с/-ж 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с Al секторни многожични жила от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“, без превод на български език, води до невъзможност оценителната комисия да се запознае със съдържанието на документа, по същество означава липса на информация по параметрите на стоката, които се доказват с този документ и в този смисъл означава и несъответствие на стоките с изискванията на техническата спецификация. Констатираното несъответствие не може да бъдат отстранено при условията и по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 5 от ЗОП, без по този начин да настъпи промяна/допълване на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид изложеното, за участника и за подадената оферта, са налице хипотезите на отстранителните основания, посочени в чл. 107, т. 1 от ЗОП, неизпълнение на условие, посочено в документацията за обществената поръчка и чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, като комисията реши на основание чл. 57,

ал. 1 от ППЗОП да не допусне участника до отваряне на ценовото му предложение в частта за трета обособена позиция.

Комисията предлага: на основание чл. 107, т. 1, предл. последно от ЗОП и чл. 107, 2, б „а“ от ЗОП, участника „МЕТРОНОМ“ ООД, оферта Вх. № CD-DOC - 8414/ 11.07.2019 г за трета обособена позиция, да бъде отстранен. Представената оферта за трета обособена позиция е и неподходяща, по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: Техническото предложение в частта за трета обособена позиция не отговаря на техническата спецификация относно изискването за представяне на определени документи, както и за офертиране на стоки с определени технически и работни характеристики, удостоверени със съответни документи, включително от независима сертифицирана/ акредитирана лаборатория.

В резултат на извършената проверка на техническите предложения на участниците във връзка с констатациите по-горе за съответствието на офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, комисията реши:

Допуска участниците до отваряне на ценовите им предложения – плик „Предлагани ценови параметри“, които са както следва:

А) за обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с изолация от поливинилхлорид САВТ-с/-ж 3x185 см / 95 см“:

„ЕЛКАБЕЛ“ АД, оферта с Вх. № CD-DOC - 8378/ 11.07.2019 г.;

„ВАК 02“ ООД, оферта с Вх. № CD-DOC - 8386/ 11.07.2019 г.;

„ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, оферта с Вх. № CD-DOC - 8411/ 11.07.2019 г.

Б) за обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV“:

„ЕЛКАБЕЛ“ АД, оферта с Вх. № CD-DOC - 8378/ 11.07.2019 г.;

„ВАК 02“ ООД, оферта с Вх. № CD-DOC - 8386/ 11.07.2019 г.;

„ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, оферта с Вх. № CD-DOC - 8411/ 11.07.2019 г.;

„НИДЕЯ - КОМ“ ООД, оферта с Вх. № CD-DOC - 8412/ 11.07.2019 г.

В) за обособена позиция № 3 с предмет: „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“
Няма допуснати участници.

След констатациите и решенията, описани по-горе в настоящия протокол, комисията реши отварянето на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, да се състои на 06.12.2019 г. в 10:00 ч., а председателят на комисията в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, да обяви чрез съобщение, публикувано в профила на купувача, деня, часа и мястото на отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри“.

Настоящият протокол е изготвен на 20.11.2019 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документираните по-горе действия, подписа протокола, както следва:

Комисия:

Председател:

Информацията е заличена
съгласно чл. 5 и 6 от
Регламент(ЕС) 2016/679
Ангела димитрова

Членове:

1.

Теодора Ангелова

Светлана Илиева

3.

Найден Бонджев

Любомир Германов

Протоколът е подписан без особени мнения.

ПРОТОКОЛ № 5
от 06.12.2019г.

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, относно провеждане на „открита“ по вид процедура за сключване на рамково споразумение, с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила“, реф. № PPD 19-038

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА:

Настоящият протокол се съставя и подписва от членовете на оценителната комисия на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОТОКОЛА:

Протоколът отразява действията на комисията, предвидени в чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, които са извършени по време на публично и на закрито заседание на комисията. Действията на комисията, отразени в настоящия протокол, са извършени на 06.12.2019 г. и касаят провеждането на „открита процедура“ за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка с Al жила“, реф. № PPD19-038.

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с изолация от поливинилхлорид САВТ-с/-ж 3x185 см / 95 см“.

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV“.

Обособена позиция № 3 с предмет: „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“.

III. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Настоящият протокол е изготвен и подписан от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед № CD-ORD-4873/ 12.07.2019г. на г-н Петър Холаковски - Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател:

1. Анета Димитрова – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Теодора Ангелова - Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Светлана Илиева – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Любомир Германов – Ръководител ОЦ „Аварийна служба 2“, ДЕП, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Найден Бонджев – Инженер РЕЕ/Старши, отдел „Техническа политика и стандарти“, ДСПРМ, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

IV. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА:

В предварително обявените чрез съобщението в профила на купувача дата и час – 06.12.2019 г. в 10.00 часа комисията пристъпи към отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя по реда на постъпване на офертите им в деловодството на Възложителя.

На публичното заседание на комисията при отварянето на пликове „Предлагани ценови параметри“ присъстваха следните представители на участници в откритата процедура:

- Тихомир Сенков – упълномощен представител на участника „ЕЛКАБЕЛ“ АД;

- Димитър Енчев - упълномощен представител на участника „ФИЛКАБ“ АД.

Председателят на комисията отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, по реда на постъпване на офертите в деловодството на възложителя и оповести предложените от участниците цени. Трима от членовете на комисията подписаха всички документи, приложени в пликовете с предлагана цена.

Ценовите предложения за изпълнение на поръчката на участниците, са както следва:

А) За обособена позиция №1, с предмет: „Доставка на алуминиев кабел с изолация от поливинилхлорид САВТ-с/-ж 3x185 см / 95 см “:

- „ЕЛКАБЕЛ“ АД с предложена обща стойност от 1 537 120,00 лв. без ДДС;
- „ВАК 02“ ООД с предложена обща стойност от 1 903 850,00 лв. без ДДС;
- „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с предложена обща стойност от 1 459 250,00 лв. без ДДС.

Б) За обособена позиция № 2, с предмет: „ Доставка на алуминиев кабел с PVC изолация и обвивка тип NAYY-J 1x4x185SM/95SM 0,6/1 (1,2) kV “:

- „ЕЛКАБЕЛ“ АД с предложена обща стойност от 1 426 581,00 лв. без ДДС;
- „ВАК 02“ ООД с предложена обща стойност от 1 713 465,00 лв. без ДДС;
- „ИНФОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с предложена обща стойност от 1 387 620,00 лв. без ДДС;
- „НИДЕЯ - КОМ“ ООД с предложена обща стойност от 1 345 734,00 лв. без ДДС.

В) За обособена позиция № 3 с предмет: „Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²“
Няма допуснати участници.

След отварянето и оповестяването на описаните ценови предложения, приключи публичната част от заседанието на комисията. Същият ден комисията продължи с преглед и оценка за съответствие на ценовите предложения на участниците, които са отворени и оповестени, с предварително обявените изисквания от документацията за участие на закрито заседание. Вследствие извършения преглед на отворените и оповестени ценови предложения, комисията констатира, че всички те отговарят на предварително обявените изисквания от документацията за участие, в тях няма допуснати аритметични грешки, след което същата пристъпи и към проверка на всяко от ценовите предложения на участниците за приложимостта на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, вследствие на което установи, че са не са налице предпоставките за неговото прилагане.

Настоящият протокол е изготвен на 06.12.2019 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документираните по-горе действия, подписа протокола, както следва:

Комисия:
Председател: [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679]
Членове:
1. Теодора Ангелова [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679] Светлана Илиева
3. Любомир Германов [Информацията е заличена съгласно чл.5 и 6 от Регламент(ЕС) 2016/679] Найден Бонджев

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:
Няма.