



ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД		
Изх. №	СВ - ДОС - 6058	
София	20.11	2015 г.
П.К. 1784 Бул. "Царя Санданово шосе" 159		

**ДО  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА  
ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ  
РЕФ. № РРС 15-093**

**Относно:** Постъпило запитване по документацията за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-093 и предмет: „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел.оборудване на ТП на територията на град София – ОЦ „Изток“, ОЦ „Запад“, ОЦ „Север“ и ОЦ „Юг“ и София Област – ОЦ „Самоков и Костенец“, ОЦ „Пирдоп и Ботевград“, ОЦ „Драгоман и Своге“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване с вх. № СВ - ДОС - 5925/16.11.2015 г. и на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, предоставяме разяснение по документацията за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-093 и предмет: „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни и кабелни мрежи СрН и НН и ел.оборудване на ТП на територията на град София – ОЦ „Изток“, ОЦ „Запад“, ОЦ „Север“ и ОЦ „Юг“ и София Област – ОЦ „Самоков и Костенец“, ОЦ „Пирдоп и Ботевград“, ОЦ „Драгоман и Своге“, както следва:

**Въпрос № 1:**

„Молим, да потвърдите чия доставка ще бъдат следните материали по позиции, както следва:

1. По поз. 33 - Стоманорешетъчен стълб тип от НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6 в комплект с крепежи;
2. По поз.34 - Стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 0°952+6 в комплект с крепежи;
3. По поз.40 - Конзола за СБС за ИНК;
4. По поз.41 - Изолатор тип ИНК;
5. По поз.45 - Носителна верига СрН с 2 бр. изолатори ПС 70;
6. По поз.46 - Опъвателна верига СрН с 2 бр. изолатори ПС 70;
7. По поз.50 - Заземителна плоча;
8. По поз.141 - Сигнализатори за къси и земни съединения;
9. По поз.151 - Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV;
10. По поз.152 - Мачтов трафопост за тр-р до 400 kVA ;
11. По поз.154 - Единичен БКТП;
12. По поз.155 - Двоен БКТП;
13. По поз.175 - Разединител (РОМ, РОМзК, РОС);
14. По поз.176 - Проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН;
15. По поз.180 - Осветително тяло. При доставка от страна на изпълнителя, моля да уточните типа на осветителите;
16. По поз.181 - Влагозащитено осветително тяло. При доставка от страна на изпълнителя, моля да уточните типа на осветителя.

**Отговор № 1:**

Материали, доставка от **Възложителя** по позиции са както следва:

1. По поз. 33 - Стоманорешетъчен стълб тип от НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6 в комплект с крепежи;
2. По поз.34 - Стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 0°952+6 в комплект с крепежи;
3. По поз.40 - Конзола за СБС за ИНК;
4. По поз.41 - Изолатор тип ИНК;
5. По поз.45 - Носителна верига СрН с 2 бр. изолатори ПС 70;
6. По поз.46 - Опъвателна верига СрН с 2 бр. изолатори ПС 70;
7. По поз.50 - Заземителна плоча;
8. По поз.141 - Сигнализатори за къси и земни съединения;
9. По поз.151 - Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV;
10. По поз.152 - Мачтов трафопост за тр-р до 400 kVA ;

11. По поз.154 - Единичен БКТП;
12. По поз.155 - Двоен БКТП;
13. По поз.175 - Разединител (РОМ, РОМзК, РОС);
14. По поз.176 - Проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН.

Материали, доставка от **Изпълнителя** по позиции са както следва:

Поз.180 - Направа на осветителна инсталация в ТП:

1. Доставка и монтаж на ключ - 1бр.;
2. Доставка и монтаж на осветително тяло - 1 или 2 броя;
3. Изтегляне на кабел САВТ 2х16мм<sup>2</sup> до 10м.

**Да се чете по следния начин:**

Поз.180 - Направа на осветителна инсталация в ТП:

1. Доставка и монтаж на ключ - 1бр.;
2. Доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентна тръба - 1 или 2 броя;
3. Изтегляне на кабел САВТ 2х16мм<sup>2</sup> до 10м.

Поз.181 – „Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи“ от КСС **да се чете по следния начин:** „Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентна тръба“.

**Въпрос № 2:**

В предоставената ни КС за позиция 160 „Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГТРТ, РТ“ е дадена в мерни единици м2 /кв. метър/. Моля, да уточните дали не е техническа грешка и размерността да е в кг. /килограм/.

**Отговор № 2:**

Мерната единица на позиция 160 „Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГТРТ, РТ“ е в „м2“

С УВАЖЕНИЕ,

  
РАЛИ МАНЧЕВ  
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

