


Утвърждавам:


Упълномощен член на Управителния съвет на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Дата: 20.09.2017 г.

ДОКЛАД

за „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPD 17-029

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДА:

Настоящият Доклад е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 60 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) от комисия, назначена със заповед № CD-ORD-2950/01.06.2017 г. на Петр Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, издадена на основание Решение № 17-029-1 от 20.04.2017 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за обявяване и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телеуправляеми триполюсни, двупозиционни прекъсвачи /реклоузери/, за монтиране на открито“, реф. № PPD 17-029.

РАЗДЕЛ I

II. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА:

Докладът отразява резултатите от работата на комисията, свързана с отварянето, разглеждането, оценяването и класирането на офертите, във връзка с провеждането на „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка, открита от Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с Решение № PPD 17-029-1 от 20.04.2017 г. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е обявена чрез обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 25.04.2017 г. под номер 2017/S 080-154840. На основание чл. 36, ал.1 от ЗОП решението и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки на 24.04.2017 г. и заведени под преписка № 01467-2017-0042. Документацията за участие е публикувана в профила на купувача на Възложителя на основание чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП на 25.04.2017 г. Решението за откриване и обявлението за обществената поръчка са публикувани на основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП в профила на купувача на Възложителя също на 24.04.2017 г. в самостоятелен раздел с № 58957. Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции.

III. КОМИСИЯ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС:

Докладът е изготвен от комисия, назначена от възложителя в съответствие с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от ППЗОП, след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед № CD-ORD-2950/01.06.2017 г. на Петр Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която е в състав:

Председател:

Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

1. Мария Иванова – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
2. Евгени Станчев – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Славчо Иванов – Ръководител отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Александър Владимиров – Инженер РЕЕ/Режими, Дирекция „Управление на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Резервни членове:

1. Атанас Танев – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

2. Цветина Димитрова - Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Мариана Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
5. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
6. Благовеста Георгиева – Инженер РЕЕ, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
7. Милен Йосифов - Инженер РЕЕ/Режими, Дирекция „Управление на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Преди да започнат своята работа по отваряне, разглеждане и оценка на офертите на участниците, всички членове на комисията декларираха липсата на основанията за отвод (липса на конфликт на интереси), като подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП в деня на включването им в работата на комисията. Декларациите са приложени (в оригинал) по пощата за провеждане на настоящата обществена поръчка.

Комисията извърши възложената ѝ дейност по отваряне, разглеждане и оценка на офертите, на свои заседания (открити или закрити, в съответствие с изискванията на закона), на които присъстваха всичките ѝ членове. Резултатите и решенията, взети от комисията на проведените заседания, са документирани в протоколи, които съставляват приложения - неделима част от настоящия доклад, и които са приложени по досието на поръчката. Въз основа на резултатите от прегледа и оценката на офертите, извършеното класиране по предварително обявения критерий за възлагане на поръчката, както и въз основа на документите по чл. 60, ал. 2 от ППЗОП, комисията изготви настоящия доклад за резултатите от своята работа, който се предава на възложителя за утвърждаване съгласно чл. 106 от ЗОП и за вземане на решение съобразно с неговата компетентност.

IV. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА:

В деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – възложител на обществената поръчка, в предварително определения срок – до 16:30 ч. на 31.05.2017 г., съгласно представения протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП са получени 5 /пет/ броя запечатани непрозрачни опаковки, които са регистрирани по реда на тяхното постъпване както следва:

1. Вх. № CD-DOC-5437/26.05.2017 г. 16:02 часа - „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 201, тел.: 032/ 241 414, факс: 032/ 241 415, e-mail: sales@intercomplex.bg и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Академик Георги Бончев“ № 20, тел.: 02/ 971 70 41, факс: 02/ 971 71 41, e-mail: office.sf@intercomplex.bg.

2. Вх. № CD-DOC-5593/31.05.2017 г. 09:53 часа - „НЕОПЕТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: ГР. Стара Загора, ул. „Капитан Петко Войвода“ №6, тел. 042/959565, e-mail: neopet@neopet-bg.com.

3. Вх. № CD-DOC-5600/31.05.2017 г. 10:39 часа – „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1407, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Орел“ № 2-4, тел.: 02/ 8684435, факс: 02/ 8684435.

4. Вх. № CD-DOC-5621/31.05.2017 г. 13:33 часа - „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. „Христо Максимов“ №44, вх. Б, ап. 15, тел. 0899765044, e-mail: Handjiev@pover-line.bg.

5. Вх. № CD-DOC-5639/31.05.2017 г. 15:52 часа – „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1407, бул. Никола Вапцаров 53Б, офис център Мандарин, ет. 4, офис 13, тел: 02/ 4460674, office@telegroup.bg.

V. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

На основание чл. 54 от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, в състав: Светлана Илиева (председател), Евгени Станчев, Мария Иванова, Александър Владимиров, Славчо Иванов след получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, започна работа в 14:00 часа на 01.06.2017 г.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти присъстваха представители на участниците в откритата процедура, които попълниха списък на присъстващите, както следва:

- Димитър Димитров - упълномощен представител на участника **„ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД**;
- Крум Йовчев – упълномощен представител на участника **„ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ ООД“**;
- Явор Серафимов - упълномощен представител на участника **„ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД**;
- Иван Ханджиев – управител на **„ХАНДЖИЕВ“ ЕООД**.

Упълномощените представители на участниците в откритата процедура, посочени по-горе, представиха пълномощни на комисията в удостоверение на делегираната им представителна власт. Пълномощните са приложени към досието на поръчката, заедно с попълнения и подписан от посочените по-горе лица списък на присъстващите.

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Публичното заседание на комисията по отваряне на опаковките с офертите на участниците и оповестяването на съдържанието им се проведе в административната сграда на възложителя в гр. София, на адрес: район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, ет. 2, заседателна зала.

След като изложи обща встъпителна информация за процедурата, начина на провеждането ѝ и имената на участниците, както и след като комисията се увери, че опаковките на подадените оферти отговарят на нормативните изисквания, определени в чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, Председателят на комисията отвори (в присъствието на членовете на комисията и представителите на участниците) опаковките с офертите, подадени от участниците и установи, че в тях са приложени:

- Общи документи за подбор, както следва: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (всеки участник е представил в офертата си необходимият брой ЕЕДОП съгласно указанията и изискванията на ЗОП); Опис на документите, съдържащи се в офертата;
- Техническо предложение и съответните документи;
- Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото/ите предложение/я и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертите на участниците. Председателят на комисията предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат техническото/ите предложение/я и плика/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертите на останалите участници. Председателят на участника **„ХАНДЖИЕВ“ ЕООД** се възползва от предоставената му възможност.

При отварянето на опаковките с офертите и публичното оповестяване на съдържанието им бяха извършени всички действия, предвидени в чл. 54, ал. 3 – ал. 5 от ППЗОП, в съответствие с чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, след което приключи публичната част от заседанието на комисията.

Констатациите от направената проверка относно наличието и редовността на представените в офертите на участниците документи са подробно описани от комисията в протокола от 23.06.2017г., изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, представляващ Приложение 1, неразделна част от настоящия доклад.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от 23.06.2017 г., който отразява констатациите на комисията относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя е изпратен до всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача – 23.06.2017 г.

Във връзка с отразените в цитирания протокол констатации, на участниците **„ХАНДЖИЕВ“ ЕООД** и **„ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД**, за които е посочено, че на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП могат да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, е указан съгласно разпоредбите на същия член срок от 5 работни дни, както и ред и начин за представяне на допълнителните документи.

От получения на 04.07.2017 г. от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД списък е видно, че плик с надпис „Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с **„Доставка на телеуправляеми триполусни, двупозиционни прекъсвачи /реклоузери/, за монтиране на открито“**, реф. № PPD 17-029 е получен в

определения срок от всички участници, от които това е изисквано с протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от 23.06.2017 г., а именно:

- „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД - вх. № CD-DOC 6970/ 27.06.2017 г. в 14:24 часа;
- „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД - вх. № CD-DOC 7010/ 28.06.2017 г. в 12:41 часа.

На 12.08.2017 г., комисията в състав Светлана Илиева, Евгени Станчев, Мария Иванова, Милен Йосифов и Славчо Иванов отвори опаковките с допълнително представените документи. В работата на комисията, считано от 12.08.2017 г. се включи определеният резервен член Милен Йосифов, на мястото на назначения основен член Александър Владимиров, който поради обективни причини не можа да присъства и да вземе участие в работата на комисията. За замяната не е издавана нарочна заповед, тъй като се касае за замяна на основен с резервен член, определени в заповедта за назначаване на комисията. Преди да започне своята работа в комисията резервният член се запозна с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и представи декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което се запозна с работата на комисията до момента. Комисията разгледа допълнително представените документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и установи, че всички участници „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД „НЕОПЕТ“ ООД „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД, „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телеуправляеми триполусни, двупозиционни прекъсвачи /реклоузери/, за монтиране на открито“, реф. № PPD17-029 и взе решение да бъдат разгледани техническите предложения и на петимата участници. За това свое заседание комисията състави и подписа нарочен протокол (Приложение 2, неразделна част от настоящия доклад).

На 31.08.2017г. от 09:00 часа, на свое закрито заседание, се събра комисията по процедурата, за да обсъди разгледаните от техническите експерти към състава на комисията технически предложения на участниците. За това свое заседание комисията състави и подписа нарочен протокол (Приложение 3, неразделна част от настоящия доклад).

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията се запозна със съдържанието на техническите предложения от офертите на участниците, провери ги за съответствие с изискванията на възложителя, предварително обявени в обявлението и документацията за участие, и установи следното:

По отношение на техническото предложение на участника „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД:

Участникът „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

По отношение на техническото предложение на участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД:

1/ На Стр. 30 от предложението на участника:

Техническа характеристика на вентилен отвод :

т. 4.8. Якост на усукване, при Изискване на Възложителя: min 50 Nm е посочено от участника 242 kV;

Т.4.9. Якост на огъване – при Изискване на Възложителя: min 200 Nm е посочено от участника 113 kV;

2/ В таблица с Изисквания към документацията и изпитванията, Възложителят изисква Точно обозначение на типа, производителя и страната на производство (произход) и последно издание на каталога на производителя за: комутационен модул, задвижващ механизъм, комуникационен модул, токови измервателни трансформатори, капацитивни делители на напрежение и захранващ трансформатор.

Участникът не е описал точно типът на реклоузера, с който участва. Видно от стр. 50 от предоставеният каталог производителят идентифицира типовете реклоузери с принадлежностите към тях чрез 16-знаков буквено-цифрен идентификационен код. В техническото предложение по образец, участникът е посочил тип 3AD3622, като този номер е непълен. Липсващите знаци от 16-знаковия буквено-цифрен идентификационен код определят наличието или отсъствието на определени функции и системи, поради което липсата им (на съответните знаци) води до невъзможност да се извърши преценка на съответствието на реклоузера с изискванията на възложителя.

3/ Изискване на възложителя:

Потребителската настройка на параметрите на мрежовата комуникация, трябва да се извършва дистанционно или от мястото на експлоатация, чрез вграден web сървър с потребителско задаване на IP адрес.

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за открита процедура с реф. № PPD 17-029

Участникът не е посочил с каква окомплектовка ще бъде системата за управление SICAM A8000, в това число типът на процесорният модул CP8021 или CP8022 – с GPRS, тип на модулите за входи и изходи.

4/ Изискване на възложителя:

В раздел от техническото предложение, „Характеристики и функции на системата за управление на триполюсен товаров прекъсвач - секционен тип“, Възложителят изисква: Системата за управление (СУ) да бъде с модулна конструкция и трябва да бъде съоръжена със захранващ модул, комуникационен модул, модул измерване, управление и сигнализация. Модулната конструкция на СУ трябва да позволява бърза и лесна подмяна на всеки отделен модул, независимо от другите модули.

Съгласно предложението на участника модулите на системата за управление се монтират на носеща шина. Монтирането на носеща шина не позволява подмяна на модул независимо от другите модули.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът оферира за доставка по предмета на обществената поръчка, и минималните технически изисквания към стоките, предмет на поръчката, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

По отношение на техническото предложение на участника „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД:

1/ Изискване на възложителя: В раздел от техническото предложение, „Характеристики и функции на системата за управление на триполюсен товаров прекъсвач - секционен тип“, Възложителят изисква: Системата за управление (СУ) трябва да бъде с модулна конструкция и трябва да бъде съоръжен със захранващ модул, комуникационен модул, модул измерване, управление и сигнализация, разположени в една кутия (тип Rackmount case), монтирана в таблото за управление и комуникация. Модулната конструкция на СУ трябва да позволява бърза и лесна подмяна на всеки отделен модул, независимо от другите модули.

Предлаганата система за управление се състои от контролен модул (включващ захранващ модул и модул измерване, управление и сигнализация) и комуникационен блок. Комуникационният блок представлява отделно устройство, което не е разположено в контролния модул /стр.148 от Пълно техническо ръководство/.

2/ Изискване на възложителя:

За комуникационен модул при предаване на данни СУ трябва да поддържа:

- двупосочна комуникация със SCADA системата при скорости минимум 9600 Bd;
- да комуникира независимо и в паралел с минимум две централни станции;
- протоколи IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 и да има възможност да работи поотделно или заедно с двата протокола за комуникация със SCADA системата.

От стр. 13 /от ръководство 3D монтаж и експлоатация/, таблица 7 – Функционалност на Раздел Комуникации, за предлагания тип REC25_AI са описани поддържаните от устройството протоколи, вкл. протокол IEC 60870-5-104, а липсва изискваният от възложителя протокол IEC 60870-5-101.

Тази констатация се потвърждава и от Софтуерно ръководство на потребителя, т. 13.1.3, стр. 82.

3/ Изискване на възложителя:

Обвивката на таблото за управление и комуникации е изработена от заварена горещовалцувана нелегирана листовка стомана с дебелина 2,5 mm, защитена от корозия посредством горещо поцинковане с дебелина на цинковото покритие min 65 µm и покритие в сив цвят (обвивката може да бъде изработена от неръждаема стомана) със степен на защита от проникване на твърди тела и вода във вътрешността IP54 или по-добър.

Съгласно предложението на участника обвивката на таблото за управление е изработена от „анодизиран алуминий с прахово покритие“, а не е от горещовалцувана нелегирана листовка стомана /стр. 46 от Офертата/.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът оферира за доставка по предмета на обществената

поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

По отношение на техническото предложение на участника „Телегруп София“ ООД:

1/ Изискване на възложителя:

За Захранващ модул Възложителят изисква:

Резервното захранване на системата за управление е с номинално напрежение 24 V DC. Резервното захранване се осъществява през предпазител от прилежаща необслужваема акумулаторна батерия с гелов електролит.

Съгласно предложението на участника акумулаторът ще бъде 12 V (Стр. 29 от Техническото предложение).

2/ Изискване на възложителя:

Комуникационната връзка на Системата за управление (СУ) със SCADA системата да се осъществява по GSM/GPRS канал на мобилен оператор.

Съгласно предложението на участника е предложено табло за управление RC-10 (стр.24). СИМ картата е опция, при това само за табло RC-15, което не е предложено от участника, а RC-10 няма слот за СИМ карта, видно от стр. 66 от Техническото предложение.

3/ Изискване на възложителя:

Системата за управление (СУ) трябва да бъде с модулна конструкция и трябва да бъде съоръжен със захранващ модул, комуникационен модул и модул измерване, управление и сигнализация. Модулната конструкция на СУ трябва да позволява бърза и лесна подмяна на всеки отделен модул, независимо от другите модули. Модулите на системата за управление трябва да бъдат разположени в една кутия (rackmount case), монтирана в таблото за управление и комуникация.

Предложението на участника не е с модулна конструкция, а с блокова конструкция и кабелни връзки между отделните модули, видно от приложените схемни решения (стр. 245 от техническото предложение). От това следва, че не е изпълнено изискването за вида на конструкцията и разполагането на модулите на системата за управление в една кутия (тип Rackmount case). Предложението на участника не изпълнява изискването подмяната на модул да се извършва независимо от другите модули.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът офертира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „Телегруп София“ ООД поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

По отношение на техническото предложение на участника „Неопет“ ООД

1/ Изискване на възложителя:

Номинално напрежение на мрежата – 20 kV.

За Захранващ модул се изисква основното захранване на системата за управление да се осъществява през предпазител от захранващ трансформатор с номинално напрежение 100 V AC.

Съгласно предложението на участника в приложение 4, стр. 314 и 316, Участникът предоставя данни за захранващ напрежен тр-р 22 kV/240 V AC с номинално първично напрежение 22kV номинално вторично напрежение 240 V AC (стр. 314 и 316.)

Видно от техническото предложение по образец участникът предлага контролер тип ADCV 3 модел ADCV-UL-FT-FV-230-GPO-LRG-ENG-HRT. Съгласно предложението на участника предоставените данни за контролер тип ADCV 3 модел ADCV-UL-FT-FV-230-GPO-LRG-ENG-HRT се отнасят за контролер работещ с номинално напрежение 230 V AC (Стр. 314 и 317).

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът оферира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „Неопет“ ООД поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

В резултат на извършената проверка и във връзка с констатациите по-горе, за съответствието на офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението, комисията реши:

1/ да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ само на участника, чиито документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката отговарят на предварително обявените изисквания и условия на възложителя, а именно - „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД.

2/ да не отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участниците „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД „НЕОПЕТ“ ООД, „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД, „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД, тъй като техническото им предложения не отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

Комисията реши отварянето на ценовото предложение на допуснатия участник „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя да се състои на **05.09.2017 г. от 10:00 ч.**, а председателят на комисията в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да обяви чрез публикуване в профила на купувача на съобщение за деня, часа и мястото на отваряне пликове „Предлагани ценови параметри“.

Съобщението за деня, часа и мястото на отварянето на пликове „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, е публикувано в профила на купувача на 31.08.2017 г.

В предварително обявените чрез съобщението в профила на купувача дата и час - 05.09.2017 г. в 10:00 часа комисията в състав: Светлана Илиева (председател), Евгени Станчев, Мария Иванова, Милен Йосифов, Славчо Иванов пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя (заседанието на комисията е обективизирано в протокол – Приложение 4).

На публичното заседание на комисията при отварянето на плик „Предлагани ценови параметри“ присъстваха следните представители на участниците в откритата процедура:

- Петър Терев – управител на „НЕОПЕТ“ ООД
- Севдалина Петкова - упълномощен представител на участника „НЕОПЕТ“ ООД;
- Крум Йовчев – упълномощен представител на участника на „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД
- Димитър Димитров - управител на „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД.

Упълномощените представители на участника „НЕОПЕТ“ ООД и на „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД представиха на комисията пълномощни, в уверение на делегираната им представителна власт, преди да започне публичното заседание по отварянето на ценовите оферти. Пълномощните и списъкът на присъствалите при отварянето на ценовите предложения са приложени към досието на поръчката.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя и оповести предложената от участника цена.

Ценовото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатия участник, е както следва:

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за открита процедура с реф. № PPD 17-029

- „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД с предложена обща стойност от 4 106 980,00 лв. без ДДС.

След отварянето и оповестяването на описаното ценово предложение приключи заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание на 14.09.2017 г., на което извърши подробен преглед за съответствие на ценовото предложение на участника „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД. Комисията констатира, че не са допуснати аритметични грешки при изчисляването на общата цена и не са налице предпоставките за прилагане на чл. 72 от ЗОП.

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

В съответствие с предварително определения и обявен критерий за възлагане на поръчката: „най-ниска цена“, комисията извърши класиране на участниците, както следва:

1-во място – „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД с предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на **4 106 980,00 лв. без ДДС**.

VII. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Комисията реши да допусне до класиране участника „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД, тъй като офертата му отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и нормативните изисквания.

2. Комисията реши да не допусне до класиране участниците **ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД „НЕОПЕТ“ ООД, „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД, „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД**, тъй като офертите им не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. Мотивите за отстраняването им са посочени в раздел V от настоящия доклад, описващ процеса на работа на комисията.

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:

Предвид извършеното класиране комисията предлага на възложителя в съответствие с чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП да постанови решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП за определяне на участникът, класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка и да сключи договор с него по предложените от същия единични и обща цена за изпълнение на поръчката.

ПРИЛОЖЕНИЯ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОКЛАДА:

Приложение № 1 – Протокол от 23.06.2017 г.; (по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП);


Приложение № 2 – Протокол от 12.08.2017 г.

Приложение № 3 – Протокол от 31.08.2017 г.;

Приложение № 4 – Протокол от 05.09.2017 г.;

Настоящият доклад е съставен на 14.09.2017 г. от назначената комисия за провеждане на поръчката и се подписва от всичките ѝ членове на същата дата, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1) 

/ Светлана Илиева /

ЧЛЕНОВЕ:

2) 

/ Мария Иванова /

3) 

/ Евгени Станчев /

4) 

/ Милен Йосифов /

5) 

/ Славчо Иванов /

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

ПРОТОКОЛ

относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телеуправляеми триполюсни, двупозиционни прекъсвачи /реклоузери/, за монтиране на открито“, реф. № PPD 17-029

РАЗДЕЛ I

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) от комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-2950/01.06.2017 г. на Петр Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, издадена на основание Решение № 17-029-1 от 20.04.2017 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за обявяване и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № PPD 17-029 и предмет: „Доставка на телеуправляеми триполюсни, двупозиционни прекъсвачи /реклоузери/, за монтиране на открито“.

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е обявена чрез обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 25.04.2017 г. под номер 2017/S 080-154840. На основание чл. 36, ал.1 от ЗОП решението и обявлението са публикувани в Регистъра на обществените поръчки на 24.04.2017 г. и заведени под преписка № 01467-2017-0042. Документацията за участие е публикувана в профила на купувача на Възложителя на основание чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП на 25.04.2017 г. Решението за откриване и обявлението за обществената поръчка са публикувани на основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП в профила на купувача на Възложителя също на 24.04.2017 г. в самостоятелен раздел с № 58957.

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-2950/01.06.2017 г. и на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисия в състав:

Председател:

Светлана Илиева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

1. Мария Иванова – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
2. Евгени Станчев – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Славчо Иванов – Ръководител отдел „ТПС“, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Александър Владимиров – Инженер РЕЕ/Режими, Дирекция „Управление на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Резервни членове:

1. Атанас Танев – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
2. Цветина Димитрова - Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Мариана Бецинска – Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Анета Димитрова - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
5. Юлия Добрева - Експерт Търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
6. Благовеста Георгиева – Инженер РЕЕ, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
7. Милен Йосифов - Инженер РЕЕ/Режими, Дирекция „Управление на мрежата“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

състави и подписа на 23.06.2017 г. този протокол, който отразява съответствието на документите от офертите на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участие в настоящата „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка.

РАЗДЕЛ II

На основание чл. 54 от ППЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, след получаване на представените оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, започна работа в 14:00 часа на 01.06.2017 г.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените оферти присъстваха представители на участниците в откритата процедура, които попълниха списък на присъстващите, както следва:

1. Димитър Димитров - упълномощен представител на участника „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД;
2. Крум Йовчев – упълномощен представител на участника „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ ООД“
3. Явор Серафимов - упълномощен представител на участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД
4. Иван Ханджиев – управител на „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД.

Упълномощените представители на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка представиха пълномощни на комисията в удостоверение на делегираната им представителна власт.

В деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – възложител на обществената поръчка, в предварително определения срок – до 16:30 ч. на 31.05.2017 г., съгласно представения протокол са получени 5 /пет/ броя запечатани непрозрачни опаковки, които са регистрирани по реда на тяхното постъпване както следва:

1. Вх. № CD-DOC-5437/26.05.2017 г. 16:02 часа - „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 201, тел.: 032/ 241 414, факс: 032/ 241 415, e-mail: sales@intercomplex.bg и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Академик Георги Бончев" № 20, тел.: 02/ 971 70 41, факс: 02/ 971 71 41, e-mail: office.sf@intercomplex.bg.

2. Вх. № CD-DOC-5593/31.05.2017 г. 09:53 часа - „НЕОПЕТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: ГР. Стара Загора, ул. „Капитан Петко Войвода“№6, тел. 042/959565, e-mail:neopet@neopet-bg.com.

3. Вх. № CD-DOC-5600/31.05.2017 г. 10:39 часа – „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1407, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Орел“ № 2-4, тел.: 02/ 8684435, факс: 02/ 8684435.

4. Вх. № CD-DOC-5621/31.05.2017 г. 13:33 часа - „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. ~~София~~ ж.к. Гео Милев, ул. „Христо Максимов“ №44, вх. Б, ап. 15, тел. 0899765044, e-mail:Handjiev@pover-line.bg.

5. Вх. № CD-DOC-5639/31.05.2017 г. 15:52 часа – „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: Република България, гр. София 1407, бул. Никола Вапцаров 53Б, офис център Мандарин, ет. 4, офис 13, тел: 02/ 4460674, office@telegroup.bg.

След като се увери, че опаковките с офертите на всички участници са непрозрачни, запечатани, с ненарушена цялост и са подадени в срока, посочен в обявлението, комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпването им в деловодството на Възложителя.

При отварянето на всяка запечатана, непрозрачна опаковка за участие, комисията извърши следните действия:

- на основание член 54, ал. 3 от ППЗОП оповести съдържанието на опаковката и провери и установи наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“;
- на основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете ѝ подписаха техническото/ите предложение/я и плик/овете с надпис „Предлагани ценови параметри“;
- на основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на останалите участници. От направеното предложение се възползва представител на „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД

След извършването на гореписаните действия на комисията по отношение на последната запечатана непрозрачна опаковка (съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП) приключи публичната част на заседанието на комисията.

РАЗДЕЛ III

Комисията продължи работата си и разгледа представените от участниците документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

В резултат на извършената проверка за наличие и редовност на съдържащите се в офертата на всеки участник документи и информация, комисията констатира следното:

1. По отношение на документите и информацията от офертата на участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД е представил необходимите документи и информация и от него не следва да се изисква нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

2. По отношение на документите и информацията от офертата на участника „НЕОПЕТ“ ООД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът „НЕОПЕТ“ ООД е представил необходимите документи и информация и от него не следва да се изисква нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

3. По отношение на документите и информацията от офертата на участника „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

Участникът „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД е представил необходимите документи и информация и от него не следва да се изисква нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

4. По отношение на документите и информацията от офертата на участника „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

В част II, раздел Б, Информация за представителите на икономическия оператор, липсва информация относно името/ата и адреса/ите на лицето/ата, упълномощен/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Предвид изложеното участникът „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД следва да отстрани констатираните нередовности в представената оферта, като представи нов ЕЕДОП, който съдържа цялата необходима информация, от която да се установява, че участникът отговаря на изискванията на възложителя.

5. По отношение на документите и информацията от офертата на участника „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД:

Комисията се запозна детайлно с представените документи и информация от офертата на участника, провери ги подробно за съответствие с изискванията на ЗОП, обявлението и документацията за участие в процедурата и констатира следното:

В част III, раздел В не е попълнена информация, относно въпроса: Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?

Предвид изложеното участникът „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД следва да отстрани констатираните нередовности в представената оферта, като представи нов ЕЕДОП, който съдържа цялата необходима информация, от която да се установява, че участникът отговаря на изискванията на възложителя.

РАЗДЕЛ IV.

Всички участници, за които в РАЗДЕЛ III от настоящия протокол е посочено, че на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП следва да представят нов ЕЕДОП и/или допълнителни документи, които съдържат

променена и/или допълнена информация, е необходимо да ги представят в срок до 5 работни дни в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телеуправляеми триполюсни, двупозиционни прекъсвачи /реклоузери/, за монтиране на открито“, реф. № РРД 17-029. Пликовете с допълнителни документи следва да се представят в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес център не по-късно от 16:30 часа на деня, в който изтича 5-дневният срок.

Срокът е определен в работни дни и се брои от първия работен ден, следващ деня на получаване на настоящия протокол.


Комисия:

Председател:



Светлана Илиева

Членове:

1.


Евгени Станчев


2.


Мария Иванова

3.


Александър Владимиров

4.


Славчо Иванов

ПРОТОКОЛ

Относно отваряне на допълнителни документи на участниците, в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телеуправляеми триполюсни, двупозиционни прекъсвачи /реклоузери/, за монтиране на открито“, реф. № PPD 17-029

В изпълнение на Заповед № CD-ORD- 2950/01.06.2017 г. на Петр Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и на основание чл. 57 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), комисия в състав: Светлана Илиева (председател), Евгени Станчев, Мария Иванова, Милен Йосифов, Славчо Иванов, се събра, за да отвори и разгледа допълнително представените документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

В работата на комисията се включи определеният резервен член Милен Йосифов, на мястото на назначения основен член Александър Владимиров, който поради обективни причини не можа да присъства и да вземе участие в работата на комисията. За замяната не е издавана нарочна заповед, тъй като се касае за замяна на основен с резервен член, определени в заповедта за назначаване на комисията. Преди да започне своята работа в комисията резервният член се запозна с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и представи декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което се запозна с работата на комисията до момента.

Констатациите на комисията относно документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор са отразени в протокол от 23/06/2017г., с който на участниците „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД и „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД, е указано, че на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП могат да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, е указан съгласно разпоредбите на същия член срок от 5 работни дни, както и ред и начин за представяне на допълнителните документи.

От получения на 04.07.2017 г. от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД списък е видно, че плик с надпис „Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с „Доставка на телеуправляеми триполюсни, двупозиционни прекъсвачи /реклоузери/, за монтиране на открито“, реф. № PPD 17-029 е получен в определения срок от всички участници, от които това е изискано с протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от 23.06.2017 г., а именно:

- „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД - вх. № CD-DOC 6970/ 27.06.2017 г. в 14:24 часа;
- „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД - вх. № CD-DOC 7010/ 28.06.2017 г. в 12:41 часа.

Комисията отвори опаковките с допълнително представените документи, разгледа ги и установи, че офертите на всички участници „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД „НЕОПЕТ“ ООД „ВАЕ КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД, „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участие в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телеуправляеми триполюсни, двупозиционни прекъсвачи /реклоузери/, за монтиране на открито“, реф. № PPD17-029 и взе решение да бъдат разгледани техническите предложения и на петимата участници.

Настоящият протокол е изготвен на 12.08.2017 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документирани по-горе действия, подписа протокола, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1)
/ Светлана Илиева /

ЧЛЕНОВЕ:

2); 3); 4); 5)
/ Мария Иванова / / Евгени Станчев / / Милен Йосифов / / Славчо Иванов /

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ: няма

ПРОТОКОЛ

относно съответствието на техническите предложения на участниците в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телеуправляеми триполюсни, двупозиционни прекъсвачи /реклоузери/, за монтиране на открито“, реф. № PPD 17-029

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-2950/01.06.2017 г. на Петр Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и на основание чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), комисия в състав: Светлана Илиева (председател), Евгени Станчев, Мария Иванова, Милен Йосифов, Славчо Иванов, на **31.08.2017г. от 09:00 часа**, на свое закрито заседание, се събра, за да обсъди разгледаните от техническите експерти към състава на комисията технически предложения на участниците.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията се запозна със съдържанието на техническите предложения от офертите на участниците, провери ги за съответствие с изискванията на възложителя, предварително обявени в обявлението и документацията за участие, и установи следното:

По отношение на техническото предложение на участника „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД:

Участникът „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД е представил необходимите документи и информация, като представеното към офертата му техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

По отношение на техническото предложение на участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД:

1/ На Стр. 30 от предложението на участника:

Техническа характеристика на вентилен отвод :

т. 4.8. Якост на усукване, при Изискване на Възложителя: min 50 Nm е посочено от участника 242 kV;

Т.4.9. Якост на огъване – при Изискване на Възложителя: min 200 Nm е посочено от участника 113 kV;

2/ В таблица с Изисквания към документацията и изпитванията, Възложителят изисква Точно обозначение на типа, производителя и страната на производство (произход) и последно издание на каталога на производителя за: комутационен модул, задвижващ механизъм, комуникационен модул, токови измервателни трансформатори, капацитивни делители на напрежение и захранващ трансформатор.

Участникът не е описал точно типът на реклоузера, с който участва. Видно от стр. 50 от предоставеният каталог производителят идентифицира типовете реклоузери с принадлежностите към тях чрез 16-знаков буквено-цифрен идентификационен код. В техническото предложение по образец, участникът е посочил тип 3AD3622, като този номер е непълен. Липсващите знаци от 16-знаковия буквено-цифрен идентификационен код определят наличието или отсъствието на определени функции и системи, поради което липсата им (на съответните знаци) води до невъзможност да се извърши преценка на съответствието на реклоузера с изискванията на възложителя.

3/ Изискване на възложителя:

Потребителската настройка на параметрите на мрежовата комуникация, трябва да се извършва дистанционно или от мястото на експлоатация, чрез вграден web сървър с потребителско задаване на IP адрес.

Участникът не е посочил с каква окомплектовка ще бъде системата за управление SICAM A8000, в това число типът на процесорният модул CP8021 или CP8022 – с GPRS, тип на модулите за входи и изходи.

4/ Изискване на възложителя:

В раздел от техническото предложение, „Характеристики и функции на системата за управление на триполюсен товаров прекъсвач - секционен тип“, Възложителят изисква: Системата за управление (СУ) да бъде с модулна конструкция и трябва да бъде съоръжена със захранващ модул, комуникационен модул, модул измерване, управление и сигнализация. Модулната конструкция на СУ трябва да позволява бърза и лесна подмяна на всеки отделен модул, независимо от другите модули.

Съгласно предложението на участника модулите на системата за управление се монтират на носеща шина. Монтирането на носеща шина не позволява подмяна на модул независимо от другите модули.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът оферира за доставка по предмета на обществената поръчка, и минималните технически изисквания към стоките, предмет на поръчката, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

По отношение на техническото предложение на участника „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД:

1/ Изискване на възложителя: В раздел от техническото предложение, „Характеристики и функции на системата за управление на триполюсен товаров прекъсвач - секционен тип“, Възложителят изисква: Системата за управление (СУ) трябва да бъде с модулна конструкция и трябва да бъде съоръжен със захранващ модул, комуникационен модул, модул измерване, управление и сигнализация, разположени в една кутия (тип Rackmount case), монтирана в таблото за управление и комуникация. Модулната конструкция на СУ трябва да позволява бърза и лесна подмяна на всеки отделен модул, независимо от другите модули.

Предлаганата система за управление се състои от контролен модул (включващ захранващ модул и модул измерване, управление и сигнализация) и комуникационен блок. Комуникационният блок представлява отделно устройство, което не е разположено в контролния модул /стр.148 от Пълно техническо ръководство/.

2/ Изискване на възложителя:

За комуникационен модул при предаване на данни СУ трябва да поддържа:

- двупосочна комуникация със SCADA системата при скорости минимум 9600 Bd;
- да комуникира независимо и в паралел с минимум две централни станции;
- протоколи IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 и да има възможност да работи поотделно или заедно с двата протокола за комуникация със SCADA системата.

От стр. 13 /от ръководство 3D монтаж и експлоатация/, таблица 7 – Функционалност на Раздел Комуникации, за предлагания тип REC25_AI са описани поддържаните от устройството протоколи, вкл. протокол IEC 60870-5-104, а липсва изискваният от възложителя протокол IEC 60870-5-101.

Тази констатация се потвърждава и от Софтуерно ръководство на потребителя, т. 13.1.3, стр. 82.

3/ Изискване на възложителя:

Обвивката на таблото за управление и комуникации е изработена от заварена горещовалцована нелегирана листовка стомана с дебелина 2,5 mm, защитена от корозия посредством горещо цинкуване с дебелина на цинковото покритие min 65 µm и покритие в сив цвят (обвивката може да бъде изработена от неръждаема стомана) със степен на защита от проникване на твърди тела и вода във вътрешността IP54 или по-добър.

Съгласно предложението на участника обвивката на таблото за управление е изработена от „анодизиран алуминий с прахово покритие“, а не е от горещовалцована нелегирана листовка стомана /стр. 46 от Офертата/.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът оферира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към

стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

По отношение на техническото предложение на участника „Телегруп София“ ООД:

1/ Изискване на възложителя:

За Захранващ модул Възложителят изисква:

Резервното захранване на системата за управление е с номинално напрежение 24 V DC. Резервното захранване се осъществява през предпазител от прилежаща необслужваема акумулаторна батерия с гелов електролит.

Съгласно предложението на участника акумулаторът ще бъде 12 V (Стр. 29 от Техническото предложение).

2/ Изискване на възложителя:

Комуникационната връзка на Системата за управление (СУ) със SCADA системата да се осъществява по GSM/GPRS канал на мобилен оператор.

Съгласно предложението на участника е предложено табло за управление RC-10 (стр.24). СИМ картата е опция, при това само за табло RC-15, което не е предложено от участника, а RC-10 няма слот за СИМ карта, видно от стр. 66 от Техническото предложение.

3/ Изискване на възложителя:

Системата за управление (СУ) трябва да бъде с модулна конструкция и трябва да бъде съоръжен със захранващ модул, комуникационен модул и модул измерване, управление и сигнализация. Модулната конструкция на СУ трябва да позволява бърза и лесна подмяна на всеки отделен модул, независимо от другите модули. Модулите на системата за управление трябва да бъдат разположени в една кутия (rackmount case), монтирана в таблото за управление и комуникация.

Предложението на участника не е с модулна конструкция, а с блокова конструкция и кабелни връзки между отделните модули, видно от приложените схемни решения (стр. 245 от техническото предложение). От това следва, че не е изпълнено изискването за вида на конструкцията и разполагането на модулите на системата за управление в една кутия (тип Rackmount case). Предложението на участника не изпълнява изискването подмяната на модул да се извършва независимо от другите модули.

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът офертира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „Телегруп София“ ООД поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

По отношение на техническото предложение на участника „Неопет“ ООД

1/ Изискване на възложителя:

Номинално напрежение на мрежата – 20 kV.

За Захранващ модул се изисква основното захранване на системата за управление да се осъществява през предпазител от захранващ трансформатор с номинално напрежение 100 V AC.

Съгласно предложението на участника в приложение 4, стр. 314 и 316, Участникът предоставя данни за захранващ напрежен тр-р 22 kV/240 V AC с номинално първично напрежение 22kV номинално вторично напрежение 240 V AC (стр. 314 и 316.)

Видно от техническото предложение по образец участникът предлага контролер тип ADCV 3 модел ADCV-UL-FT-FV-230-GPO-LRG-ENG-HRT. Съгласно предложението на участника предоставените данни за контролер тип ADCV 3 модел ADCV-UL-FT-FV-230-GPO-LRG-ENG-HRT се отнасят за контролер работещ с номинално напрежение 230 V AC (Стр. 314 и 317).

Гореописаните констатации представляват изначални несъответствия на техническите характеристики на стоките, които участникът оферира за доставка по предмета на обществената поръчка, от техническите спецификации към документацията за участие, определени предварително от възложителя. Тези несъответствия на офертата с предварително обявените технически изисквания на възложителя към стоката, предмет на доставката, не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, без по този начин да настъпи промяна на техническото предложение на участника, което ЗОП забранява.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1, т. 7 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията предлага за отстраняване участника „Неопет“ ООД поради това, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, пликът с „Предлагани ценови параметри“ на същия няма да бъде отворен.

В резултат на извършената проверка и във връзка с констатациите по-горе, за съответствието на офертите на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и обявлението, комисията реши:

1/ да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ само на участника, чиито документи за подбор и предложение за изпълнение на поръчката отговарят на предварително обявените изисквания и условия на възложителя, а именно - „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД.

2/ да не отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участниците „ИНТЕРКОМПЛЕКС“ ООД „НЕОПЕТ“ ООД, „ХАНДЖИЕВ“ ЕООД, „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД, тъй като техническото им предложения не отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

Комисията реши отварянето на ценовото предложение на допуснатия участник „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя да се състои на **05.09.2017 г. от 10:00 ч.**, а председателят на комисията в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП да обяви чрез публикуване в профила на купувача на съобщение за деня, часа и мястото на отваряне пликове „Предлагани ценови параметри“.

Настоящият протокол е изготвен на 31.08.2017 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документирани по-горе действия, подписа протокола, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1)
/ Светлана Илиева /

ЧЛЕНОВЕ:

2)
/ Мария Иванова /

3)
/ Евгени Станчев /

4)
/ Милен Йосифов /

5)
/ Славчо Иванов /

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ: няма

ПРОТОКОЛ №4

Относно отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя в „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на телеуправляеми триполусни, двупозиционни прекъсвачи /реклоузери/ за монтиране на открито“, реф. № PPD 17-029

В предварително обявените чрез съобщението в профила на купувача дата и час - 05.09.2017 г. в 10:00 часа комисия в състав: Светлана Илиева (председател), Евгени Станчев, Мария Иванова, Милен Йосифов, Славчо Иванов, назначена със Заповед № CD-ORD-2950/01.06.2017 г. на Петр Холаковски – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и на основание чл. 57 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) публично отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.

На публичното заседание на комисията при отварянето на плика „Предлагани ценови параметри“ присъстваха следните представители на участниците в откритата процедура:

- Петър Терев – управител на „НЕОПЕТ“ ООД;
- Севдалина Петкова - упълномощен представител на участника „НЕОПЕТ“ ООД;
- Крум Йовчев – упълномощен представител на участника на „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД;
- Димитър Димитров - управител на „ТЕЛЕГРУП СОФИЯ“ ЕООД.

Упълномощените представители на участника „НЕОПЕТ“ ООД и на „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД представиха на комисията пълномощни, в уверение на делегираната им представителна власт, преди да започне публичното заседание по отварянето на ценовите оферти. Пълномощните и списъкът на присъстващите представители на участниците са приложени към досието на поръчката.

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя и оповести предложената от участника цена.

Ценовото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатия участник, е както следва:

- „BAE КОНТРОЛС СОФИЯ“ ООД с предложена обща стойност от 4 106 980,00 лв. без ДДС.

След отварянето и оповестяването на описаното ценово предложение приключи публичната част от заседанието на комисията.

Настоящият протокол е изготвен на 05.09.2017 г. от комисията по провеждане на поръчката, която в удостоверение на извършените и документирани по-горе действия, подписа протокола, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1)
/Светлана Илиева/

ЧЛЕНОВЕ:

2)
/Мария Иванова/

3)
/Евгени Станчев/

4)
/Милен Йосифов/

5)
/Славчо Иванов/

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ: няма