



СВ - ДОС - 1965  
20.04.2015

ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ КАНДИДАТИ  
В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ  
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ  
РЕФ. № PPC 15-003

Относно: Разяснения на възложителя по документацията за участие в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: „Строително - монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, реф. № PPC 15 – 003

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмо вх. № СВ - ДОС - 1875/16.04.2015 г., с което е отправено искане за разяснение по документацията за участие в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: „Строително - монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, реф. № PPC 15 – 003 и на основание чл.29, ал.2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), Ви даваме следните разяснения:

**Въпрос:** Във връзка с участието ни в гореописаната процедура, моля да ни разясните следните позиции от КСС за обособени позиции от 1 до 4, а именно:

1. Позиция № 72 – Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ - **Потвърждавате ли количествата, описани във въпросната позиция за действителни по отношение направата на фундамента и какъв ШКД ще бъде монтиран на този фундамент?**
2. Позиция № 175 – Изработване на капак за колектор- **Как да се разбира количеството дадено като 1600 м<sup>3</sup> – като 1600 броя капаци или капаци, в изработката на които ще се използват 1600 м<sup>3</sup> бетон + арматура?**

**Отговор:**

- 1.Описаните количества в Позиция № 72 за обособени позиции от 1 до 4, както и количествата в Позиция № 101 за обособена позиция 5, остават непроменени. На фундамента ще се монтира до КРШ НН-7.
2. Количеството 1600 м<sup>3</sup> в позиция № 175 за обособени позиции от 1 до 4 да се разбира като бетон + арматура.

С УВАЖЕНИЕ:

  
РАЛИ МАНЧЕВ  
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

