



СВ - ДОС - 2786

09.07.2018

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С РЕФ. РРС № 18-050

Относно: Разяснения на възложителя по обществена поръчка с реф. № РРС 18-050 и предмет: „Извършване на аварийни и планови строително-ремонтни работи по част архитектурно - строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане с вх. № СВ-ДОС-2755/05.07.2018 г. за разяснение по обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на аварийни и планови строително-ремонтни работи по част архитектурно - строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП Ви предоставяме разяснения по поставените в искането въпроси, както следва:

Въпрос № 1:

Вида СМР от позиция №19 и позиция №20 от Приложение №1 към ценовото предложение са еднакви – „Направа на пердашена циментова замазка с дебелина 5 см по подове, включително доставка на необходимите материали“, различно е само количеството.

Моля Възложителя да разясни защо има две позиции от еднакъв вид, но с различно количество?

Двата вида СМР ще се изпълняват на различни места ли и съответно кои места?

Отговор на въпрос № 1:

В обявената процедура Позиция от КСС № 19 е „Направа на пердашена циментова замазка с дебелина 5см. по **подове**, включително доставка на необходимите материали“, а съответно позиция № 20 е „Направа на пердашена циментова замазка с дебелина 5 см. по **покриви**, включително доставка на необходимите материали“.

Сложността на изпълнение е различна и затова са разделени на две позиции, поради което и необходимите количества са различни.

Въпрос № 2:

Позиция №32 от Приложение № 1 към ценовото предложение е „Полагане на хидроизолация без посипка 4,5кг./м², с доставка на материалите“, а следващата позиция № 33 е „Полагане на хидроизолация с посипка 4,5кг./м², с доставка на материалите“.

Имайки предвид големия ни опит в строително-монтажните работи и проучвайки пазара на материалите, установихме, че хидроизолацията без посипка тежи 4 кг/м², а не 4,5кг./м² колкото тежи и хидроизолацията с посипка.

Моля Възложителя да потвърди, че допуска материала от позиция № 32 да бъде хидроизолация без посипка 4 кг/м².

Отговор на въпрос № 2:

Проучвания на Възложителя показват, че на пазара се предлага Хидроизолация без посипка с тегло 4,5 кг/м². С оглед постигане на по-голяма експлоатационна дълготрайност на ремонтираните съоръжения, потвърждавам доставяната хидроизолация без посипка да бъде 4,5 кг/м².

Въпрос № 3:

Във връзка с оферирането на „**III. Хидроизолация на ТП, чрез направа на стоманена конструкция с покритие от гофрирана поцинкована ламарина върху съществуваща стоманобетонна плоча.**“ от Приложение №1 към ценовото предложение.

След подробно запознаване с Техническата спецификация и по конкретно с „**III. Технически изисквания за направа на стоманена конструкция с покритие от гофрирана поцинкована ламарина върху съществуваща стоманобетонна плоча**“, установихме че тази информация **не е достатъчна** (не открихме чертежи, нито каква е дължината на стоеците, например, нито каква ще бъде връзката между самите стоманени елементи-заварка или болтова, както липсва и друга важна информация).

В тази връзка и с цел коректното ценообразуване на позициите свързани с този раздел, моля Възложителя да предостави чертежи на покривната конструкция, на съществуващия покрив и/или други, които да поясняват строително-монтажните работи.

Отговор на въпрос № 3:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД притежава и експлоатира над 15 000 броя трафопостове, които са изградени през различни периоди и са с различна конфигурация на ел.съоръжения в тях, а от там и с различни размери. При възлагането на всеки обект ще се прави оглед с Изпълнителя на място и там ще бъдат определени конкретните размери, в зависимост от вида на обекта. Размерът на столиците ще бъде в зависимост от размера на ремонтирания трафопост, като същите се предвижда да бъдат с по 40 см, по-дълги от размера на трафопоста. Връзката между стоманените елементи ще бъде на заварки.

Въпрос № 4:

Като заинтересовано лице се запознах подробно с Тръжната документация и с проекта на договора, където е описано цитирам:

Член 2. (1) Изпълнението на предмета на настоящия договор се възлага в зависимост от техническата готовност и необходимост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Възлагането на конкретните видове работи, предмет на договора, се осъществява с документ/и за възлагане на изпълнението.

Член 5. (1) Във всеки документ за възлагане на изпълнението се определя срок за извършване на работите по него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни работите от конкретния документ за възлагане на изпълнението в определения в документа за възлагане на изпълнението срок.

(2) Срокът за изпълнение по всеки документ за възлагане на изпълнението започва да тече от датата на подписването му.

Член 61. При отказ да подпише документ за възлагане на изпълнението, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25% от стойността на договора по чл. 6, ал. 1, т. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в същия размер и в случай че не започне да извършва работа по подписан документ за възлагане на изпълнението в срок от 2 работни дни от датата на подписването му. За отказ от подписване на документ за възлагане на изпълнението се счита и неспазването на срока, посочен в чл. 11, ал. 3, изречение второ.

Член 62. (1) При забава в изпълнението на работите по документ за възлагане на изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% от стойността на конкретния документ за възлагане за всеки ден забава до окончателното изпълнение на възложените работи.

Съгласно цитираните по-горе членове от Проекта на договора, Възложителят САМ определя срока за изпълнение по конкретния документ за възлагане, но не става ясно КАК го определя, какви са критериите. Максималният срок за изпълнение е 48 месеца, но НЯМА минимален срок за изпълнение на конкретен документ.

Същевременно обаче, ако Изпълнителят прецени, че срокът по конкретния документ за възлагане е НЕРЕАЛИСТИЧЕН (например от 3 календарни дни за направа и монтаж на стоманена конструкция на покрив) и е много кратък, същия дължи НЕУСТОЙКА от 25% от стойността, ако откаже да подпише документа за възлагане, а ако все пак Изпълнителят се опита да го изпълни за краткия срок, но не успее дължи по 1% от стойността за всеки ден забава.

Така изготвеният проект на договора е НЕРАВНОПРАВЕН.

Нито е изяснено на Изпълнителят какъв е минималният срок на изпълнение на документ за възлагане, нито се оставя право на избор (без неустойки) на Изпълнителят дали да го подпише или не.

Моля Възложителя да даде ясен и точен минимален срок за изпълнение на документ за възлагане.

Отговор на въпрос № 4:

При подготвяне на възлаганията към изпълнителя, срокът за изпълнение ще бъде съобразен с предвидения обем и вид дейности, както и с необходимото технологично време за изпълнение на отделните видове работи.

Минималният срок за изпълнение на един възлагателен документ ще бъде минимум 10 календарни дни, с изключение на възлаганията, които включват полагане на бетон, при които срокът за изпълнение ще бъде по-дълъг и съобразен с времето, необходимо за достигане на необходимата якост.

Въпрос № 5:

След подробно запознаване с проекта на договора и тръжната документация, установихме също, че никъде не е указана минималната стойност на документ за възлагане или минимален обем.

Но в същото време Изпълнителят дължи НЕУСТОЙКА от 25% от стойността, ако откаже да подпише документа за възлагане.

Като заинтересовано лице бихме искали да сме наясно за минималния обем съответно минималната стойност на документа за възлагане, за да може всеки потенциален участник да прецени дали например при минимална стойност 50лв. си заслужава участие в процедурата и евентуално спечелване. Моля Възложителя да посочи какъв е минималния обем и/или минималната стойност на документ за възлагане.

Отговор на въпрос № 5:

Обичайно при ремонт на дадено съоръжение се възлагат различни количества от няколко от описаните видове дейности, но е възможно да бъде възложена и само една дейност от КСС. Следва да се има предвид, че обявената процедура е за „Извършване на аварийни и планови строително-ремонтни работи по част архитектурно - строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, в тази връзка няма как Възложителят да се ангажира с минимален обем на възлагане, респективно минималната стойност е обвързана както с количествата, така и с единичните цени предложени от Изпълнителя, т.е. Възложителят не може да се ангажира и с определяне на минимална стойност на възлагането.

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

С УВАЖЕНИЕ:

РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ
НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

