



СВ - ДОС - 2296

30.12.2016

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С РЕФ. № РРС 16-107

**Относно:** Разяснения на възложителя по условията на обществената поръчка с реф. № РРС 16-107 и предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Енос“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Димитър Димитров“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Хиподрума“, елемент от критичната инфраструктура на разпределителна мрежа 110 kV на град София

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение по условията на обявената процедура чрез публично състезание за възлагане на обществената поръчка с реф. № РРС 16-107 и предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Енос“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Димитър Димитров“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Хиподрума“, елемент от критичната инфраструктура на разпределителна мрежа 110 kV на град София, Ви предоставяме отговор на поставения в искането въпрос.

**Въпрос:**

„В документацията е упоменато общата дължина на кабела 110 kV и броя на съединителните муфи. Моля информирайте за дължините на кабела 110 kV (точно или приблизително) между съединителните муфи и съединителните муфи и кабелните глави.“

**Отговор:**

В документацията за участие е посочена обща приблизителна дължина за доставка на сух силов кабел 110 kV от 13559 метра. От тази дължина 300 метра трябва да бъдат доставени на отделен барабан, който ще остане резервен на Възложителя. Останалата дължина от 13259 метра следва да бъде разделена на приблизително 27 равни дължини, като към всяка дължина е предвидено по приблизително 20 метра технологичен аванс за направа на глави и муфи.

С УВАЖЕНИЕ:

ДИАНА АНЧЕВА  
УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ УС НА  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ЛИЦЕ

