



СВ-ДОС-3236

14.05.2016

**НА ВНИМАНИЕТО НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ С РЕФ. № PPD 16-064**

ОТНОСНО: Открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: „Доставка на усукани изолирани проводници/кабели“, реф. № PPD 16-064

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че при подготовка на офертата за „Доставка на усукани изолирани проводници/кабели“, реф. № PPD 16-064, трябва да вземете предвид следните пояснения - отговори на получени въпроси, от потенциални участници:

Въпрос 1:

„Какъв трябва да е материалът на токопроводимите жила – алуминий или алуминиева сплав?“

Въпрос 2:

„Ако материалът е алуминиева сплав, какъв е съставът на сплавта? Моля да бъде уточнен така, както това е направено в т. 3.4 а) от Техническите изисквания и спецификации за материал „Изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила“.“

Отговор на въпроси 1 и 2:

Материалът на токопроводимите жила е алуминий съгласно БДС EN 573-3 или еквивалент с якост на опън преди усукване min 120 MPa.

Въпрос 3:

Какъв трябва да е материалът на неутралното токопроводимо жило – алуминий или алуминиева сплав?

Отговор на въпрос 3:

Материалът на носещото неутрално токопроводимо жило е AlMgSi-сплав, съгласно т. 3.4 от техническата спецификация за „Изолирани усукани проводници (ВКЛ) 0,6/1 kV с носеща неутрала, с XLPE изолация, с Al жила“ към Раздел IV.1. Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката за Обособена позиция 1 – „Доставка на усукани изолирани проводници ниско напрежение /НН/“ от документацията за участие в процедурата.“

С УВАЖЕНИЕ,


РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

