



СВ - ДОС - 2232

28.04.2018

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНите ЛИЦА
В „ОТКРИТА“ ПО ВИД ПРОЦЕДУРА
С РЕФЕРЕНТЕН № PPD17-049

Относно: Отговори на постъпило запитване по документация за обществена поръчка от вида „открита“ по чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Изграждане и пускане в експлоатация на Автоматизирана система за дистанционно отчитане на потреблението на електрическа енергия, включваща софтуерна част, концентратори на данни и електромери“, референтен № PPD17-049.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по „открита“ по вид процедура с горепосочения предмет, бихме желали да направим следното разяснение по условията на процедурата:

Въпрос:

Във връзка с обявена процедура PPD17-049 бихме искали да зададем следния въпрос:
При монтажа и демонтажа на електромерите необходимо ли е да се използва вишка? В тази връзка в цената за монтаж и демонтаж на електромери включва ли се използването на вишка?

Отговор:

При монтажа и демонтажа на електромерите **не е** необходимо използването на автовишка. В този случай не трябва да се включва в цената за монтаж и демонтаж на електромери използването на автовишка. Ако възникне необходимост от използването на автовишка, същата ще бъде за сметка на Възложителя.

С УВАЖЕНИЕ:
РАЛИ МАНЧЕВ
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

